

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 31 Αυγούστου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000					
Η Ρ Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	11 Η/Ζ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 31 Αυγούστου 2024	00:00	19,13	14,99	4,14		1			1	1		5,69	5,67	
	01:00	17,66	13,35	4,31				1	1	1		5,25	5,24	
	02:00	16,74	13,36	3,38				1	1	1		4,32	4,32	
	03:00	16,08	11,23	4,84					1	1		5,52	5,53	
	04:00	15,76	11,39	4,37					1	1		5,52	5,52	
	05:00	15,67	11,71	3,97					1	1		5,49	5,49	
	06:00	15,81	11,75	4,06					1	1		5,52	5,52	
	07:00	16,97	12,46	4,51					1	1		5,92	5,93	
	08:00	18,44	13,62	4,83					1	1		6,36	6,37	
	09:00	19,76	14,45	5,31				1	1	1		6,95	6,92	
	10:00	20,25	15,23	5,03				1	1	1		7,24	7,07	
	11:00	20,41	16,43	3,98				1	1	1		7,68	7,14	
	12:00	21,00	17,27	3,73				1	1	1		7,98	7,34	
	13:00	21,69	18,29	3,39		1				1	1		8,05	7,53
	14:00	21,28	17,53	3,76		1				1	1		8,00	7,44
	15:00	20,47	16,30	4,17		1				1	1		7,30	6,99
	16:00	20,62	16,03	4,59		1				1	1		7,30	7,12
	17:00	21,27	16,27	5,00		1				1	1		7,57	7,44
	18:00	22,33	16,23	6,09		1				1	1		7,82	7,81
	19:00	22,81	15,71	7,10		1				1	1		7,97	7,98
	20:00	23,12	15,50	7,62		1				1	1		8,09	8,09
	21:00	21,70	14,37	7,33		1				1	1		7,60	7,60
	22:00	20,54	13,65	6,89		1				1	1		7,12	7,11
	23:00	19,03	12,89	6,14		1				1	1		6,66	6,66

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 11MW μισθωμένης ισχύος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης