

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή, 1 Σεπτεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)										Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
					G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10			G11	G12
Κυριακή, 1 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	4,07	4,04	0,03	1	1	1		1	1						1,18	1,18
	01:00	3,78	3,78	0,00	1	1	1		1	1						0,95	0,95
	02:00	3,64	3,59	0,05	1	1	1		1							1,00	1,00
	03:00	3,51	3,28	0,23	1	1	1		1							1,19	1,19
	04:00	3,40	3,07	0,33	1	1	1		1							1,13	1,13
	05:00	3,32	3,09	0,23	1	1	1		1							1,06	1,06
	06:00	3,21	3,07	0,14	1	1	1		1							0,93	0,93
	07:00	3,45	3,26	0,19	1	1	1		1							1,14	1,14
	08:00	3,74	3,25	0,49	1	1	1		1							1,20	1,20
	09:00	3,97	3,63	0,34	1	1	1	1	1							1,19	1,19
	10:00	4,19	3,91	0,29	1	1	1	1	1							1,20	1,20
	11:00	4,30	4,07	0,23	1	1	1	1	1							1,20	1,20
	12:00	4,40	4,03	0,37	1	1	1	1	1							1,20	1,20
	13:00	4,37	3,98	0,38	1	1	1	1	1							1,20	1,20
	14:00	4,28	3,93	0,36	1	1	1	1	1							1,20	1,20
	15:00	4,28	4,07	0,21	1	1	1	1	1							1,20	1,20
	16:00	4,27	4,14	0,13	1	1	1	1	1							1,20	1,20
	17:00	4,26	4,12	0,15	1	1	1	1	1							1,20	1,20
	18:00	4,40	4,39	0,01	1	1	1	1	1							1,20	1,20
	19:00	4,58	4,57	0,01	1	1	1	1	1							1,20	1,20
	20:00	4,81	4,79	0,02	1	1	1	1	1			1				1,20	1,20
	21:00	4,68	4,66	0,02	1	1	1	1	1			1				1,20	1,20
	22:00	4,46	4,41	0,04	1	1	1	1	1							1,19	1,19
23:00	4,14	4,10	0,04	1	1	1	1	1							1,20	1,20	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης