

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500			
ΕΡΡΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2024	00:00	25,89	25,29	0,60	1		1	1						6,69	5,93	
	01:00	24,08	23,47	0,60	1		1	1						4,80	3,99	
	02:00	22,33	21,84	0,49			1	1					1	6,09	5,42	
	03:00	21,21	20,56	0,65			1	1					1	5,17	4,40	
	04:00	20,63	19,99	0,64			1	1						6,10	5,42	
	05:00	20,61	19,87	0,74			1	1						6,81	6,08	
	06:00	20,69	19,56	1,13			1	1						6,88	6,15	
	07:00	21,89	21,04	0,86			1	1						7,44	6,70	
	08:00	24,31	23,69	0,62			1	1						7,87	7,08	
	09:00	27,09	26,52	0,58		1	1	1						6,57	5,75	
	10:00	28,58	28,03	0,55	1	1	1	1						7,13	6,34	
	11:00	28,79	28,04	0,75	1	1	1	1						6,14	5,40	
	12:00	29,51	28,40	1,11	1		1	1						7,41	6,78	
	13:00	30,08	28,64	1,44	1		1	1						8,08	7,34	
	14:00	30,36	28,60	1,76	1		1	1						8,28	7,59	
	15:00	29,07	26,13	2,94	1		1	1						6,93	6,34	
	16:00	29,27	26,38	2,89	1		1	1						7,12	6,53	
	17:00	29,22	26,88	2,35	1		1	1						7,06	6,49	
	18:00	29,71	27,73	1,98	1		1	1						7,50	6,95	
	19:00	29,97	28,39	1,58	1		1	1						7,46	6,86	
	20:00	30,72	29,04	1,69			1	1					1	7,85	7,29	
	21:00	28,86	27,40	1,46			1	1					1	6,67	6,08	
	22:00	26,85	25,36	1,49			1	1					1	8,17	7,64	
23:00	25,44	22,55	2,90			1	1					1	8,53	7,97		

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 24MW μισθωμένης ισχύος. Οι μονάδες G3 και G4 λειτουργούν σε ισχύ έως 10MW. Τα ΑΠ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ, ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα έως 14:30. Κατά το διάστημα 09:00 με 11:00, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης