

| ΗΣ ΧΙΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | | Σάββατο, 31 Αυγούστου 2024 | | | |
|----------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|----------------------------|---|--|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | 9,000 | 11,000 | 14,476 | 14,476 | 3,500 | 2,500 | 2,500 | 3,500 | 3,500 | | | |
| ΕΡΩΤΗΣΗ | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Σάββατο, 31 Αυγούστου 2024 | 00:00 | 24,42 | 21,19 | 3,23 | | | 1 | 1 | | | | 1 | | 8,19 | 7,57 | |
| | 01:00 | 23,10 | 19,96 | 3,14 | | | 1 | 1 | | | | 1 | | 7,18 | 6,62 | |
| | 02:00 | 21,80 | 19,02 | 2,78 | | | 1 | 1 | | | | | | 7,85 | 7,27 | |
| | 03:00 | 21,18 | 19,47 | 1,71 | | | 1 | 1 | | | | | | 7,27 | 6,68 | |
| | 04:00 | 20,46 | 19,22 | 1,24 | | | 1 | 1 | | | | | | 6,56 | 5,97 | |
| | 05:00 | 20,29 | 19,37 | 0,92 | | | 1 | 1 | | | | | | 6,38 | 5,81 | |
| | 06:00 | 20,41 | 19,09 | 1,32 | | | 1 | 1 | | | | | | 6,46 | 5,89 | |
| | 07:00 | 21,08 | 19,49 | 1,59 | | | 1 | 1 | | | | | | 6,91 | 6,34 | |
| | 08:00 | 23,09 | 21,04 | 2,06 | | | 1 | 1 | | | | | | 7,34 | 6,80 | |
| | 09:00 | 24,66 | 22,71 | 1,95 | | | 1 | 1 | | | | | | 8,06 | 7,44 | |
| | 10:00 | 25,74 | 23,01 | 2,72 | | | 1 | 1 | | | | | | 8,33 | 7,51 | |
| | 11:00 | 26,12 | 24,00 | 2,12 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 5,65 | 5,02 | |
| | 12:00 | 27,54 | 23,40 | 4,15 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 5,71 | 5,41 | |
| | 13:00 | 29,19 | 22,71 | 6,48 | | | 1 | 1 | | | | | | 10,23 | 9,72 | |
| | 14:00 | 28,10 | 21,73 | 6,37 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 10,01 | 9,46 | |
| | 15:00 | 26,61 | 21,13 | 5,47 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 8,54 | 7,97 | |
| | 16:00 | 27,00 | 22,06 | 4,94 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 8,96 | 8,39 | |
| | 17:00 | 27,24 | 22,40 | 4,85 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 7,62 | 6,98 | |
| | 18:00 | 27,09 | 22,09 | 4,99 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 7,34 | 6,77 | |
| | 19:00 | 26,93 | 22,62 | 4,31 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 7,01 | 6,45 | |
| | 20:00 | 27,87 | 23,24 | 4,63 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 7,85 | 7,27 | |
| | 21:00 | 26,62 | 23,76 | 2,87 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 7,39 | 6,81 | |
| | 22:00 | 25,63 | 22,02 | 3,61 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 7,59 | 7,01 | |
| | 23:00 | 24,65 | 18,47 | 6,17 | | | 1 | 1 | | | | | | 8,62 | 8,07 | |

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 24MW μισθωμένης ισχύος. Οι μονάδες G1 και G2 λειτουργούν σε ισχύ έως 6MW. Οι μονάδες G3 και G4 λειτουργούν σε ισχύ έως 10MW. Τα ΑΠ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ, ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης