

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Δευτέρα, 2 Σεπτέμβριος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ														
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ENOIK	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
2/9/24 0:00	134,94	123,48	11,45	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1	1			36,84	36,73	
2/9/24 1:00	126,59	120,46	6,13	0,00	1	1			1	1	1					0	1		1		1	1			35,01	34,95	
2/9/24 2:00	121,15	116,19	4,96	0,00	1	1			1	1	1					0	1		1		1	1			29,93	29,86	
2/9/24 3:00	118,33	110,57	7,76	0,00	1	1			1	1	1					0	1		1		1	1			26,70	26,71	
2/9/24 4:00	117,14	104,27	12,88	0,00	1	1			1	1	1					0	1		1		1	1			26,59	25,70	
2/9/24 5:00	120,27	107,65	12,62	0,00	1	1			1	1	1					0	1		1		1	1			29,76	28,53	
2/9/24 6:00	127,64	114,83	12,80	0,01	1	1			1	1	1					0	1		1		1	1			34,28	34,09	
2/9/24 7:00	142,25	129,30	10,85	2,10	1	1			1	1	1					1	1	1	1		1	1			41,14	41,45	
2/9/24 8:00	159,81	143,72	10,08	6,00	1	1			1	1	1					8	1	1	1		1	1			48,51	48,50	
2/9/24 9:00	172,79	154,03	8,82	9,94	1	1			1	1	1					18	1	1	1		1	1			48,55	48,55	
2/9/24 10:00	182,74	161,01	6,39	15,34	1	1			1	1	1		1			20	1	1	1		1	1			48,55	48,55	
2/9/24 11:00	183,23	161,81	5,88	15,54	1	1			1	1	1		1			20	1	1	1		1	1			48,55	48,55	
2/9/24 12:00	187,70	163,81	6,69	17,21	1	1			1	1	1		1			20	1	1	1		1	1			48,55	48,55	
2/9/24 13:00	193,10	169,58	5,50	18,02	1	1			1	1	1		1			20	1	1	1		1	1			48,55	48,55	
2/9/24 14:00	192,38	169,37	7,09	15,92	1	1			1	1	1		1			20	1	1	1		1	1			48,55	48,55	
2/9/24 15:00	186,64	163,23	8,93	14,48	1	1			1	1	1		1		1	20	1	1	1		1	1			48,55	48,55	
2/9/24 16:00	182,76	160,63	10,14	11,99	1	1			1	1	1		1		1	20	1	1	1		1	1			48,55	48,55	
2/9/24 17:00	186,82	165,66	11,31	9,85	1	1			1	1	1		1		1	20	1		1		1	1			48,55	48,55	
2/9/24 18:00	187,63	173,45	10,11	4,06	1	1			1	1	1		1		1	20	1		1		1	1			48,55	48,55	
2/9/24 19:00	186,32	176,57	9,45	0,30	1	1			1	1	1		1		1	20	1		1		1	1			48,55	48,55	
2/9/24 20:00	185,10	176,41	8,69	0,00	1	1			1	1	1		1		1	20	1		1		1	1			48,55	48,55	
2/9/24 21:00	173,70	165,09	8,62	0,00	1	1			1	1			1		1	16	1		1	1	1	1			48,55	48,55	
2/9/24 22:00	160,07	151,49	8,58	0,00	1	1			1	1			1		1	7	1		1	1	1	1			48,55	48,55	
2/9/24 23:00	147,43	140,43	7,00	0,00	1	1			1	1			1		1	0	1				1	1	1			48,47	48,49

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

**Παρατηρήσεις**

1. Λειτουργία AEP No2 & AEP No4 λόγω αιτήματος του ΘΗΣ Καταβιάς για μειωμένη παραγωγή.