

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα 2/9/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	3,69	2,98	0,70	0,01			1			1		1		0,99	0,99
	01:00	3,53	3,00	0,53	0,00			1					1		0,99	0,98
	02:00	3,39	3,12	0,27	0,00			1					1		0,99	0,99
	03:00	3,16	2,97	0,18	0,00			1					1		0,96	0,95
	04:00	3,13	2,89	0,24	0,00			1					1		0,95	0,95
	05:00	3,12	2,82	0,30	0,00			1					1		0,95	0,95
	06:00	3,12	2,80	0,33	0,00			1					1		0,95	0,95
	07:00	3,36	3,01	0,35	0,00			1					1		0,98	0,98
	08:00	3,70	3,57	0,13	0,00			1			1		1		0,98	0,98
	09:00	4,03	3,97	0,06	0,00			1			1		1		0,99	0,99
	10:00	4,31	4,20	0,11	0,01			1			1		1		0,99	0,99
	11:00	4,45	4,39	0,06	0,00			1			1		1		0,99	0,99
	12:00	4,57	4,46	0,11	0,00	1		1			1	1			0,98	0,98
	13:00	4,72	4,68	0,03	0,00	1		1			1	1			0,99	0,99
	14:00	4,58	4,53	0,05	0,00	1		1			1	1			0,99	0,99
	15:00	4,46	4,32	0,12	0,01	1		1			1	1			0,99	0,99
	16:00	4,39	3,99	0,40	0,01	1		1			1	1			0,99	0,99
	17:00	4,39	3,78	0,60	0,01	1		1				1			0,99	0,99
	18:00	4,38	3,67	0,71	0,00	1		1				1	1		0,99	0,99
	19:00	4,53	3,90	0,63	0,00	1		1				1	1		0,99	0,99
20:00	4,95	4,37	0,57	0,00	1		1			1	1			0,99	0,99	
21:00	4,87	4,38	0,48	0,01	1		1			1	1			0,99	0,99	
22:00	4,48	4,08	0,38	0,01	1		1			1	1			0,99	0,99	
23:00	4,16	3,94	0,22	0,00	1		1			1				0,99	0,99	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης