

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Πέμπτη, 5 Σεπτεμβρίου 2024															
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200
Α	Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω									ΑΣΠ Καλύμνου						
							G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5
Πέμπτη, 5 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	70,21	66,12	3,99	0,10	1	1	1	1	1	1							1	1		1	
	01:00	66,49	62,31	4,17	1,00	1	1	1	1	1	1							1			1	
	02:00	63,38	59,22	4,17	0,00	1	1	1	1	1	1							1			1	
	03:00	61,06	56,39	4,67	0,00	1	1	1	1	1	1							1			1	
	04:00	59,99	55,14	4,85	0,00	1	1	1	1	1	1							1			1	
	05:00	60,47	55,51	4,97	0,00	1	1	1	1	1	1							1			1	
	06:00	62,51	57,51	4,99	0,00	1	1	1	1	1	1							1			1	
	07:00	67,52	62,94	4,58	0,00	1	1	1	1	1	1							1			1	
	08:00	74,45	70,31	4,14	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1	
	09:00	78,90	74,21	4,56	0,13	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1	
	10:00	81,09	76,33	4,59	0,17	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1	
	11:00	82,11	77,35	4,66	0,10	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1	
	12:00	82,62	77,61	4,61	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1	
	13:00	82,97	77,15	5,42	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1	
	14:00	82,90	76,69	5,81	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1	
	15:00	82,89	75,77	6,72	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1	
	16:00	83,60	75,92	7,29	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1	
	17:00	86,44	78,51	7,53	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1	
	18:00	91,12	84,05	6,66	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1		1	
	19:00	92,16	84,20	7,56	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1		1	
	20:00	92,54	83,64	8,59	0,31	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1		1	
	21:00	88,50	79,36	8,84	0,31	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1		1	
	22:00	82,76	74,42	8,22	0,12	1	1	1	1	1	1			1				1	1		1	
23:00	76,23	68,55	7,56	0,12	1	1	1	1	1	1			1				1	1		1		

Η μονάδα G5 του ΑΣΠ Καλύμνου λειτουργεί σε ισχύ έως 4,2ΜW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης