

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ													Πέμπτη, 5 Σεπτέμβριος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
5/9/24 0:00	153,00	139,64	13,36	0,00	1	1	0	0					1		1	20		1	1	1	1		
5/9/24 1:00	137,00	123,66	13,34	0,00	1	1	0	0					1		1	20		1	1	1	1		
5/9/24 2:00	129,00	116,00	13,00	0,00	1	1	0	0					1	1	1	20							
5/9/24 3:00	125,00	112,24	12,76	0,00	1	1	0	0					1	1	1	20							
5/9/24 4:00	118,00	105,46	12,54	0,00	1	1	0	0					1	1	1	20							
5/9/24 5:00	128,00	115,44	12,56	0,00	1	1	0	0					1	1	1	20							
5/9/24 6:00	139,00	126,27	12,72	0,01	1	1	0	0					1		1	20	1	1	1	1			
5/9/24 7:00	149,00	134,22	12,60	2,18	1	1	0	0					1		1	20	1	1	1	1	1		
5/9/24 8:00	160,00	140,92	12,03	7,05	1	1	0	0					1		1	20	1	1	1	1	1	1	
5/9/24 9:00	178,00	155,02	11,54	11,44	1	1	0	0					1		1	20	1	1	1	1	1	1	
5/9/24 10:00	186,00	159,91	11,54	14,55	1	1	0	0					1		1	20	1	1	1	1	1	1	
5/9/24 11:00	190,00	161,87	11,64	16,49	1	1	0	0					1	1	1	20	1	1	1	1	1	1	
5/9/24 12:00	193,00	163,84	11,71	17,45	1	1	0	0					1	1	1	20	1	1	1	1	1	1	
5/9/24 13:00	195,00	165,62	11,70	17,68	1	1	0	0					1	1	1	20	1	1	1	1	1	1	
5/9/24 14:00	200,00	171,25	11,58	17,17	1	1	0	0					1	1	1	20	1	1	1	1	1	1	
5/9/24 15:00	195,00	167,54	11,70	15,76	1	1	0	0					1	1	1	20	1	1	1	1	1	1	
5/9/24 16:00	194,00	168,28	12,23	13,49	1	1	0	0					1	1	1	20	1	1	1	1	1	1	
5/9/24 17:00	195,00	172,96	12,59	9,45	1	1	0	0					1	1	1	20	1	1	1	1	1	1	
5/9/24 18:00	196,00	179,43	12,76	3,81	1	1	0	0					1	1	1	20	1	1	1	1	1	1	
5/9/24 19:00	197,00	183,50	13,10	0,40	1	1	0	0					1	1	1	20	1	1	1	1	1	1	
5/9/24 20:00	201,00	187,41	13,59	0,00	1	1	0	0					1	1	1	20	1	1	1	1	1	1	
5/9/24 21:00	196,00	181,95	14,05	0,00	1	1	0	0					1	1	1	20	1	1	1	1	1	1	
5/9/24 22:00	188,00	173,66	14,34	0,00	1	1	0	0					1	1	1	20	1	1	1	1	1	1	
5/9/24 23:00	180,00	165,70	14,30	0,00	1	1	0	0					1	1	1	20	1	1	1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης