

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 3 Σεπτεμβρίου 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000			
Ρ	Θ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 3 Σεπτεμβρίου 2024		00:00	17,10	15,89	1,22				1	1	1	4,34	
		01:00	16,05	14,71	1,34				1	1	1	3,60	
		02:00	15,22	13,92	1,30				1	1	1	2,78	
		03:00	14,88	13,08	1,80				1	1	1	2,43	
		04:00	14,74	12,98	1,76				1	1	1	2,29	
		05:00	14,92	12,64	2,29				1	1	1	2,49	
		06:00	15,49	12,76	2,73				1	1	1	3,03	
		07:00	17,33	14,58	2,75				1	1	1	4,79	
		08:00	19,28	15,80	3,48				1	1	1	6,63	
		09:00	20,30	15,72	4,57				1	1	1	7,10	
		10:00	20,67	15,86	4,81				1	1	1	7,22	
		11:00	20,49	16,15	4,33				1	1	1	7,17	
		12:00	20,98	16,84	4,14				1	1	1	7,32	
		13:00	22,05	18,06	3,99				1	1	1	7,71	
		14:00	21,52	17,46	4,06			1			1	1	7,46
		15:00	20,46	16,97	3,49			1			1	1	6,99
		16:00	20,48	16,18	4,30			1			1	1	7,01
		17:00	21,22	16,49	4,73					1	1	1	7,40
		18:00	23,00	17,75	5,25	1				1	1	1	6,61
		19:00	23,65	18,34	5,31	1				1	1	1	6,98
		20:00	24,12	18,87	5,26	1				1	1	1	7,58
		21:00	22,53	18,20	4,33	1				1	1	1	6,00
		22:00	21,09	17,35	3,75	1				1	1	1	5,85
		23:00	19,61	15,86	3,74	1					1	1	6,21

Τις πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης