

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή, 25 Αυγούστου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 25 Αυγούστου 2024	00:00	5,29	4,18	1,11	1	1	1	1	1	1						1,20	1,20	
	01:00	4,94	4,16	0,78	1	1	1	1	1	1						1,20	1,20	
	02:00	4,73	3,79	0,94	1	1	1	1	1	1						1,20	1,20	
	03:00	4,53	3,47	1,06	1	1	1	1	1							1,20	1,20	
	04:00	4,35	3,16	1,19	1	1	1	1	1							1,20	1,20	
	05:00	4,27	3,07	1,20	1	1	1	1	1							1,20	1,20	
	06:00	4,27	3,07	1,20	1	1	1	1	1							1,20	1,20	
	07:00	4,22	3,07	1,15	1	1	1	1	1							1,20	1,20	
	08:00	3,63	3,07	0,56	1	1	1	1	1							0,75	0,83	
	09:00	3,96	3,58	0,38	1	1	1	1	1							0,45	1,16	
	10:00	4,27	4,27	0,00	1	1	1	1	1							0,00	1,20	
	11:00	4,32	4,32	0,00	1	1	1	1	1							0,00	1,20	
	12:00	4,81	4,81	0,01	1	1	1	1	1				1			0,00	1,20	
	13:00	5,11	5,11	0,01	1	1	1	1	1				1			0,00	1,20	
	14:00	5,10	5,10	0,00	1	1	1	1	1				1			0,00	1,20	
	15:00	5,05	5,05	0,00	1	1	1	1	1				1			0,00	1,20	
	16:00	5,01	5,00	0,01	1	1	1	1	1				1			0,00	1,20	
	17:00	4,97	4,97	0,01	1	1	1	1	1				1			0,00	1,20	
	18:00	5,18	4,99	0,19	1	1	1	1	1				1			0,77	1,20	
	19:00	5,28	5,02	0,26	1	1	1	1	1				1			1,20	1,20	
20:00	5,50	5,09	0,41	1	1	1	1	1				1			1,20	1,20		
21:00	5,32	5,07	0,25	1	1	1	1	1				1			1,20	1,20		
22:00	5,09	5,00	0,08	1	1	1	1	1				1			1,20	1,20		
23:00	4,88	4,83	0,05	1		1	1	1	1	1		1			1,17	1,20		

Το διάστημα 08:00 με 18:00 παρουσιάστηκε πρόβλημα επικοινωνίας μεταξύ του συστήματος εποπτείας και του ΑΠ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης