

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τρίτη, 3 Σεπτέμβριος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ΕΝΟΙΚ	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
3/9/24 0:00	135,76	131,34	4,41	0,00	1	1			1	1			1		0	1		1	1		1				47,94	48,01
3/9/24 1:00	126,88	122,88	4,00	0,00	1	1			1	1			1		1	1		1			1				46,48	46,45
3/9/24 2:00	120,57	116,38	4,19	0,00	1	1			1	1			1		0	1		1			1				40,41	40,28
3/9/24 3:00	117,03	113,84	3,19	0,00	1	1			1	1			1		1	0	1		1			1			36,78	36,78
3/9/24 4:00	115,59	111,84	3,74	0,00	1	1			1	1			1		1	0	1		1			1			35,33	35,33
3/9/24 5:00	118,96	114,39	4,57	0,00	1	1			1	1			1		1	0	1		1			1			38,65	38,73
3/9/24 6:00	126,47	120,51	5,95	0,01	1	1			1	1			1		1	0	1		1	1		1			42,08	41,87
3/9/24 7:00	141,80	131,27	8,50	2,03	1	1			1	1			1			16	1		1	1		1	1		46,83	46,94
3/9/24 8:00	159,81	144,74	8,11	6,96	1	1			1	1			1		20	1		1	1		1	1			48,55	48,55
3/9/24 9:00	174,04	158,39	4,33	11,32	1	1			1	1			1		1	20	1			1	1	1	1		48,55	48,55
3/9/24 10:00	183,67	161,80	6,18	15,69	1	1			1	1			1		1	20	1			1	1	1	1		48,55	48,55
3/9/24 11:00	186,50	159,27	9,39	17,84	1	1			1	1			1		1	20	1		1	1	1	1			48,55	48,55
3/9/24 12:00	189,64	162,14	8,79	18,71	1	1			1	1			1		1	20	1		1	1	1	1			48,55	48,55
3/9/24 13:00	195,02	163,72	12,37	18,93	1	1			1	1			1		1	20	1		1	1	1	1			48,55	48,55
3/9/24 14:00	195,06	159,51	17,10	18,45	1	1			1	1			1		1	20	1		1	1	1	1			48,55	48,55
3/9/24 15:00	191,48	153,78	20,79	16,91	1	1			1	1			1		1	20	1		1	1	1	1			48,55	48,55
3/9/24 16:00	193,04	154,58	23,74	14,73	1	1			1	1			1		1	20	1		1	1	1	1			48,55	48,55
3/9/24 17:00	194,74	160,54	23,67	10,53	1	1			1	1			1		1	20	1		1	1	1	1			48,55	48,55
3/9/24 18:00	186,73	165,79	17,21	3,73	1	1			1	1			1		1	20	1		1	1	1	1			48,55	48,55
3/9/24 19:00	184,42	163,89	20,32	0,20	1	1			1	1			1		1	20	1		1	1	1	1			48,55	48,55
3/9/24 20:00	183,14	161,97	21,17	0,00	1	1			1	1			1		1	20	1		1	1	1	1			48,55	48,55
3/9/24 21:00	177,45	157,47	19,98	0,00	1	1			1	1			1		1	16	1		1	1	1	1			48,55	48,55
3/9/24 22:00	162,51	147,84	14,66	0,00	1	1			1	1			1		1	6	1		1	1	1	1			48,55	48,55
3/9/24 23:00	150,30	135,07	15,23	0,00	1	1			1	1			1		1	0	1		1	1	1	1			48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

DG3 & DG4 ΑΗΣ μειωμένη ικανότητα στα 8 MW λόγω ποιότητας καυσίμου.