

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη 3/9/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	3,75	3,54	0,21	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	01:00	3,55	3,27	0,28	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	02:00	3,31	2,99	0,32	0,00	1		1							0,99	0,99
	03:00	3,15	2,82	0,33	0,00	1		1							0,99	0,99
	04:00	3,12	2,59	0,53	0,00	1		1							0,99	0,99
	05:00	3,05	2,43	0,62	0,00	1		1							0,99	0,99
	06:00	3,09	2,46	0,62	0,00	1		1							0,90	0,99
	07:00	3,38	2,85	0,52	0,00	1		1							0,65	0,99
	08:00	3,80	3,38	0,42	0,00	1		1						1	0,93	0,99
	09:00	4,12	3,76	0,35	0,01	1		1						1	0,99	0,99
	10:00	4,27	3,87	0,40	0,01	1		1						1	0,99	0,99
	11:00	4,46	3,64	0,40	0,42	1		1						1	0,99	0,99
	12:00	4,59	3,33	0,27	0,99	1		1						1	0,99	0,99
	13:00	4,70	3,43	0,27	1,00	1		1							0,99	0,99
	14:00	4,73	3,28	0,45	1,00	1		1							0,99	0,99
	15:00	4,66	2,92	0,74	1,00	1		1							0,99	0,99
	16:00	4,42	3,08	0,91	0,43	1		1							0,99	0,99
	17:00	4,33	3,37	0,95	0,01	1		1				1			0,99	0,99
18:00	4,43	3,48	0,94	0,00	1		1				1			0,99	0,99	
19:00	4,66	3,73	0,93	0,00	1		1				1			0,99	0,99	
20:00	5,12	4,26	0,86	0,00	1		1				1	1		0,99	0,99	
21:00	4,89	4,22	0,68	0,00	1		1				1	1		0,99	0,99	
22:00	4,59	3,92	0,66	0,00	1		1				1	1		0,99	0,99	
23:00	4,21	3,62	0,59	0,00	1		1				1			0,99	0,99	

Παρατηρήσεις

Τις ώρες 06:45 - 08:10 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στον Σταθμό

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης