

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου 2024															
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200
Α	Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω									ΑΣΠ Καλύμνου						
							G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5
Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	72,02	65,54	6,49	0,00	1	1	1	1	1	1							1	1		1	
	01:00	68,13	60,93	7,20	1,00	1	1	1	1	1	1							1			1	
	02:00	64,73	57,30	7,43	0,00		1	1	1	1	1							1			1	
	03:00	62,29	55,30	6,99	0,00		1	1	1	1	1							1			1	
	04:00	60,90	54,38	6,52	0,00		1	1	1	1	1							1			1	
	05:00	61,22	54,61	6,61	0,00		1	1	1	1	1							1			1	
	06:00	62,64	56,55	6,09	0,00		1	1	1	1	1							1			1	
	07:00	68,35	63,47	4,89	0,00	1	1	1	1	1	1							1	1		1	
	08:00	74,78	69,68	5,10	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1	
	09:00	78,36	73,12	5,24	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1	
	10:00	80,16	74,67	5,49	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1	
	11:00	80,92	73,76	7,16	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1	
	12:00	81,45	72,30	8,75	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1	
	13:00	81,79	71,42	9,97	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1	
	14:00	82,25	71,88	9,97	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1	
	15:00	82,96	71,76	10,80	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1	
	16:00	84,57	73,06	11,17	0,33	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1	
	17:00	87,16	75,21	11,55	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1	
	18:00	90,10	78,02	11,68	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1	
	19:00	91,28	79,60	11,28	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1	
	20:00	91,87	80,23	11,23	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1	
	21:00	88,45	77,58	10,68	0,19	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1	
	22:00	83,02	73,05	9,79	0,18	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1	
23:00	76,93	67,96	8,80	0,17	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1		

Η μονάδα G5 του ΑΣΠ Καλύμνου λειτουργεί σε ισχύ έως 4,2ΜW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης