

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	
Ρ	Θ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου 2024		00:00	24,94	20,11	4,83		1	1					1	
		01:00	23,48	18,44	5,04		1	1					1	
		02:00	22,21	16,81	5,40		1	1						
		03:00	21,22	15,45	5,77		1	1						
		04:00	20,43	14,36	6,07		1	1						
		05:00	20,03	13,96	6,07		1	1						
		06:00	20,18	13,95	6,23		1	1						
		07:00	21,77	15,64	6,12		1	1						
		08:00	23,41	18,08	5,33		1	1						1
		09:00	24,37	19,46	4,91		1	1						1
		10:00	25,33	20,86	4,47	1	1	1						
		11:00	26,27	22,19	4,08	1	1	1						
		12:00	27,07	23,67	3,40	1	1	1						
		13:00	27,74	25,15	2,59	1	1	1						
		14:00	27,81	25,79	2,02	1	1	1						
		15:00	27,41	25,58	1,83	1	1	1						
		16:00	27,53	25,66	1,87	1	1	1						
		17:00	27,71	25,74	1,97	1	1	1						
		18:00	28,03	25,97	2,07	1	1	1						
		19:00	27,63	25,38	2,25	1	1	1						
		20:00	28,43	26,18	2,26	1	1	1						
		21:00	28,42	26,23	2,19	1	1	1						
		22:00	27,82	25,53	2,29	1	1	1						
		23:00	27,06	24,38	2,68	1	1	1						

Οι μονάδες G3 και G4 λειτουργούν σε ισχύ έως 10MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης