

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 3 Σεπτεμβρίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100		
ΕΡ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 3 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	7,81	7,81	0,00				1	1						1,60	1,36
	01:00	7,20	7,19	0,00	1	1		1							2,23	1,79
	02:00	6,77	6,76	0,01	1	1		1							1,83	1,35
	03:00	6,51	6,52	0,00	1	1		1							1,62	1,20
	04:00	6,45	6,45	0,00	1			1							2,53	2,11
	05:00	6,49	6,49	0,00	1			1							2,56	2,08
	06:00	7,06	7,06	0,00	1	1		1							2,23	1,73
	07:00	7,51	7,51	0,00	1	1		1							2,49	2,03
	08:00	8,59	8,59	0,00	1	1		1						1	2,43	1,82
	09:00	9,33	9,33	0,00				1	1						2,78	2,71
	10:00	9,73	9,73	0,00				1	1						2,83	2,61
	11:00	9,91	9,90	0,01	1	1	1	1							2,27	1,89
	12:00	10,13	10,13	0,00	1	1	1	1					1	1	2,89	2,61
	13:00	10,62	10,62	0,00	1	1	1	1					1	1	2,08	1,77
	14:00	10,46	10,46	0,00	1			1	1						2,79	2,85
	15:00	9,75	9,75	0,00	1			1	1						2,64	2,17
	16:00	9,36	9,35	0,02	1			1	1						2,25	1,77
	17:00	9,60	9,56	0,03	1			1	1						1,94	2,00
	18:00	10,39	10,39	-0,01	1			1	1						2,73	2,76
	19:00	10,96	10,94	0,01	1			1	1						3,04	3,04
20:00	11,28	11,26	0,02	1			1	1						3,04	3,04	
21:00	10,58	10,56	0,02	1			1	1						2,93	2,91	
22:00	9,57	9,49	0,08	1			1	1						2,03	1,99	
23:00	8,64	8,55	0,09				1	1						2,08	2,13	

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 17:20.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης