

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 4 Σεπτεμβρίου 2024						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000				
Ρ	Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 4 Σεπτεμβρίου 2024		00:00	17,85	14,05	3,80	1					1	5,72	5,52	
		01:00	16,28	12,62	3,67	1					1	5,87	5,70	
		02:00	15,53	11,70	3,82	1					1	5,28	5,28	
		03:00	15,07	11,06	4,02	1					1	4,78	4,77	
		04:00	14,71	10,68	4,03	1					1	4,46	4,46	
		05:00	14,78	11,23	3,54	1					1	4,50	4,50	
		06:00	15,29	10,94	4,35	1					1	4,99	5,00	
		07:00	16,76	12,18	4,58						1	1	5,81	5,80
		08:00	19,20	14,57	4,64				1	1	1	6,86	6,71	
		09:00	20,28	16,01	4,27				1	1	1	7,63	7,10	
		10:00	20,49	16,44	4,05				1	1	1	7,85	7,17	
		11:00	20,78	16,80	3,98				1	1	1	7,93	7,26	
		12:00	21,53	17,90	3,63				1	1	1	8,08	7,53	
		13:00	22,27	18,86	3,41	1					1	1	8,18	7,76
		14:00	21,85	18,57	3,27	1					1	1	8,15	7,65
		15:00	20,73	16,77	3,96	1					1	1	7,70	7,26
		16:00	20,93	16,42	4,51	1					1	1	7,59	7,29
		17:00	21,99	17,38	4,62	1					1	1	8,14	7,68
		18:00	23,26	18,06	5,20	1					1	1	8,42	8,14
		19:00	23,86	18,18	5,68	1					1	1	8,52	8,33
		20:00	24,20	18,86	5,34	1					1	1	8,60	8,48
		21:00	23,17	17,83	5,34	1					1	1	8,40	8,11
		22:00	21,83	17,17	4,66	1					1	1	8,05	7,63
		23:00	20,37	16,29	4,08	1					1	1	7,16	6,89

Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης