

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 3 Σεπτεμβρίου 2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500			
ΕΡΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 3 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	22,37	21,66	0,70		1	1	1						2,96	2,70	
	01:00	20,35	19,61	0,73			1	1						6,47	5,87	
	02:00	19,38	18,72	0,67			1	1						5,49	4,89	
	03:00	18,67	18,15	0,52			1	1						4,79	4,19	
	04:00	18,13	17,56	0,57			1	1						4,22	3,63	
	05:00	18,35	17,71	0,64			1	1						4,42	3,84	
	06:00	18,98	18,18	0,80			1	1						5,04	4,48	
	07:00	21,12	20,13	0,99			1	1						6,02	5,45	
	08:00	23,70	22,90	0,80			1	1					1	7,35	6,81	
	09:00	25,58	24,77	0,81			1	1					1	1	7,82	7,22
	10:00	26,43	25,36	1,07			1	1					1	1	7,76	7,20
	11:00	26,65	25,19	1,46			1	1					1	1	8,00	7,42
	12:00	27,58	26,08	1,49			1	1					1	1	8,91	8,36
	13:00	28,25	27,20	1,05			1	1					1	1	9,61	9,03
	14:00	28,39	27,08	1,31			1	1					1	1	9,78	9,21
	15:00	27,68	26,20	1,48			1	1					1	1	9,10	8,51
	16:00	26,92	25,58	1,34			1	1					1	1	8,31	7,73
	17:00	27,52	26,08	1,44			1	1					1	1	8,91	8,34
	18:00	28,95	27,64	1,31			1	1					1	1	9,84	9,18
	19:00	29,38	28,44	0,94			1	1	1				1	1	4,70	4,23
	20:00	30,15	29,17	0,98			1	1	1				1		7,22	6,90
	21:00	28,65	27,50	1,14			1	1	1				1		6,19	5,67
	22:00	27,20	26,12	1,07	1	1	1	1					1		4,73	4,12
23:00	25,77	24,86	0,91	1	1	1						1		5,20	4,66	

Οι μονάδες G3 και G4 λειτουργούν σε ισχύ έως 10MW. Τα ΑΠ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ, ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΚΟΦΙΝΑΣ, ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας στα διαστήματα 17:30 με 19:00, 16:30 με 17:50 και από τις 22:00 και καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας, αντίστοιχα.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης