

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 4 Σεπτεμβρίου 2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500		
ΕΡ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 4 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	24,23	23,18	1,05	1	1	1							5,94	5,30
	01:00	22,44	20,79	1,65	1		1					1		5,64	5,28
	02:00	21,05	19,51	1,53	1		1					1		6,53	5,93
	03:00	20,34	19,10	1,24	1		1					1		5,78	5,21
	04:00	19,77	18,04	1,73	1		1					1		5,10	4,51
	05:00	19,62	17,65	1,97	1		1					1		4,92	4,33
	06:00	20,03	17,39	2,64	1		1					1		5,26	4,68
	07:00	22,04	17,96	4,07	1		1					1		7,15	6,62
	08:00	24,52	19,94	4,58	1		1					1		8,98	8,42
	09:00	24,72	20,47	4,24	1	1	1							7,51	7,12
	10:00	26,96	22,55	4,41	1	1	1							7,96	7,34
	11:00	27,07	23,57	3,50	1	1	1							8,48	7,90
	12:00	27,74	25,00	2,74	1	1	1							7,86	7,34
	13:00	28,49	26,03	2,46	1	1	1							9,91	9,35
	14:00	28,54	25,89	2,65	1	1	1							9,91	9,39
	15:00	28,15	25,48	2,67	1	1	1							9,65	9,09
	16:00	28,49	25,85	2,65	1	1	1							9,94	9,40
	17:00	28,72	26,18	2,54	1	1	1							10,05	9,60
	18:00	29,22	26,47	2,74		1	1	1						10,09	8,26
	19:00	28,87	26,69	2,18		1	1	1						8,70	8,06
	20:00	30,04	28,11	1,92		1	1	1						9,88	9,30
	21:00	29,56	27,62	1,94		1	1	1						9,20	8,67
	22:00	28,16	25,13	3,03	1	1		1						6,87	6,51
23:00	26,64	23,19	3,45	1	1		1						7,73	7,10	

Οι μονάδες G3 και G4 λειτουργούν σε ισχύ έως 10MW. Τα ΑΠ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ, ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 03:10 με 08:20. Το ΑΠ ΨΑΡΩΝ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 21:40. Μερική διακοπή στις 09:00 προγραμματισμένων εργασιών στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης