| Πέμπτη, 29 Αύγουστος 2024 | | Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Ζήτηση (MWh) | | 1,411 | 1,320 | 1,263 | 1,189 | 1,143 | 1,151 | 1,155 | 1,239 | 1,330 | 1,367 | 1,383 | 1,427 | 1,408 | 1,379 | 1,438 | 1,436 | 1,458 | 1,573 | 1,753 | 1,866 | 1,918 | 1,783 | 1,704 | 1,638 | 34,73 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G5-MITSUBISHI S16-RPTA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G6-MITSUBISHI S16-RPTA | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G7-MITSUBISHI S16-RPTA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G8-MITSUBISHI S16-RPTA | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |

| Παρασκευή, 30 Αύγουστος 2024 | | Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Ζήτηση (MWh) | | 1,488 | 1,405 | 1,329 | 1,225 | 1,196 | 1,189 | 1,171 | 1,222 | 1,299 | 1,356 | 1,384 | 1,404 | 1,397 | 1,410 | 1,432 | 1,434 | 1,469 | 1,534 | 1,757 | 1,814 | 1,904 | 1,782 | 1,670 | 1,561 | 34,83 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G5-MITSUBISHI S16-RPTA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G6-MITSUBISHI S16-RPTA | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Διαθέσιμη |
| G7-MITSUBISHI S16-RPTA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G8-MITSUBISHI S16-RPTA | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |

| Σάββατο, 31 Αύγουστος 2024 | | Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Ζήτηση (MWh) | | 1,465 | 1,358 | 1,324 | 1,218 | 1,167 | 1,137 | 1,164 | 1,205 | 1,328 | 1,401 | 1,378 | 1,395 | 1,395 | 1,383 | 1,350 | 1,372 | 1,345 | 1,459 | 1,557 | 1,687 | 1,732 | 1,569 | 1,476 | 1,393 | 33,26 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G5-MITSUBISHI S16-RPTA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G6-MITSUBISHI S16-RPTA | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G7-MITSUBISHI S16-RPTA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | Διαθέσιμη |
| G8-MITSUBISHI S16-RPTA | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |

| Κυριακή, 1 Σεπτέμβριος 2024 | | Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Ζήτηση (MWh) | | 1,257 | 1,194 | 1,203 | 1,099 | 1,040 | 1,012 | 1,017 | 1,142 | 1,232 | 1,250 | 1,245 | 1,273 | 1,269 | 1,278 | 1,322 | 1,317 | 1,251 | 1,341 | 1,530 | 1,583 | 1,655 | 1,560 | 1,463 | 1,361 | 30,89 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G5-MITSUBISHI S16-RPTA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G6-MITSUBISHI S16-RPTA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G7-MITSUBISHI S16-RPTA | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G8-MITSUBISHI S16-RPTA | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |

| Δευτέρα, 2 Σεπτέμβριος 2024 | | Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Ζήτηση (MWh) | | 1,248 | 1,174 | 1,148 | 1,043 | 1,004 | 0,990 | 1,006 | 1,091 | 1,227 | 1,236 | 1,246 | 1,251 | 1,274 | 1,257 | 1,265 | 1,273 | 1,294 | 1,369 | 1,551 | 1,678 | 1,812 | 1,664 | 1,510 | 1,444 | 31,06 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G5-MITSUBISHI S16-RPTA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | Διαθέσιμη |
| G6-MITSUBISHI S16-RPTA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G7-MITSUBISHI S16-RPTA | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G8-MITSUBISHI S16-RPTA | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |

| Τρίτη, 3 Σεπτέμβριος 2024 | | Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Ζήτηση (MWh) | | 1,320 | 1,225 | 1,159 | 1,106 | 1,052 | 1,036 | 1,043 | 1,093 | 1,182 | 1,208 | 1,186 | 1,183 | 1,226 | 1,259 | 1,210 | 1,248 | 1,234 | 1,406 | 1,612 | 1,684 | 1,687 | 1,569 | 1,510 | 1,464 | 30,90 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G5-MITSUBISHI S16-RPTA | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G6-MITSUBISHI S16-RPTA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G7-MITSUBISHI S16-RPTA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G8-MITSUBISHI S16-RPTA | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |

| Τετάρτη, 4 Σεπτέμβριος 2024 | | Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Ζήτηση (MWh) | | 1,353 | 1,247 | 1,190 | 1,143 | 1,092 | 1,066 | 1,082 | 1,095 | 1,221 | 1,302 | 1,300 | 1,281 | 1,306 | 1,253 | 1,306 | 1,269 | 1,252 | 1,319 | 1,538 | 1,630 | 1,670 | 1,564 | 1,477 | 1,410 | 31,37 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G5-MITSUBISHI S16-RPTA | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G6-MITSUBISHI S16-RPTA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | Διαθέσιμη |
| G7-MITSUBISHI S16-RPTA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G8-MITSUBISHI S16-RPTA | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |