Πέμπτη, 29 Αύγουστος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		2,410	2,255	2,130	2,005	1,955	1,892	1,923	1,962	2,156	2,321	2,465	2,597	2,642	2,754	2,810	2,771	2,796	2,809	2,768	2,858	3,127	3,082	2,879	2,710	60,08
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1													1	1	1			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
Μισθωμένη Ισχύς	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 30 Αύγουστος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		2,448	2,219	2,118	2,005	1,961	1,915	1,965	1,980	2,175	2,297	2,453	2,593	2,665	2,792	2,772	2,796	2,776	2,773	2,768	2,881	3,023	2,971	2,776	2,639	59,76
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1														Διαθέσιμη
Μισθωμένη Ισχύς	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	Διαθέσιμη

Σάββατο, 31 Αύγουστος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		2,450	2,300	2,150	2,059	2,010	1,960	1,972	1,977	2,165	2,294	2,464	2,487	2,514	2,551	2,586	2,622	2,592	2,572	2,531	2,650	2,775	2,638	2,512	2,398	57,23
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
Μισθωμένη Ισχύς	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	Διαθέσιμη

Κυριακή, 1 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		2,199	2,107	2,058	1,922	1,857	1,773	1,818	1,850	1,968	2,067	2,143	2,227	2,302	2,457	2,330	2,271	2,263	2,231	2,285	2,344	2,482	2,386	2,263	2,139	51,74
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
Μισθωμένη Ισχύς	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1														Διαθέσιμη

Δευτέρα, 2 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		2,047	1,967	1,833	1,701	1,683	1,612	1,691	1,726	1,894	1,986	2,059	2,129	2,150	2,231	2,226	2,243	2,251	2,216	2,285	2,324	2,538	2,451	2,304	2,165	49,71
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1															1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
Μισθωμένη Ισχύς	0																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 3 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,982	1,832	1,700	1,672	1,621	1,582	1,634	1,652	1,781	1,925	1,950	2,012	2,081	2,234	2,234	2,259	2,289	2,332	2,373	2,409	2,522	2,390	2,214	2,117	48,80
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1									1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
Μισθωμένη Ισχύς	0																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 4 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,921	1,820	1,706	1,630	1,581	1,558	1,596	1,666	1,817	1,895	2,017	2,150	2,196	2,300	2,301	2,242	2,261	2,274	2,378	2,413	2,564	2,567	2,456	2,334	49,64
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1															1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
Μισθωμένη Ισχύς	0																									Διαθέσιμη