

Πέμπτη, 29 Αύγουστος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σύμης																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		2,80	2,61	2,48	2,36	2,31	2,29	2,17	2,33	2,54	2,59	2,67	2,88	2,97	3,08	3,15	3,03	2,84	2,82	2,32	2,74	3,09	2,99	2,91	2,76	64,72	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9																										Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																										Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																										Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1											1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (MTU 12V 4000G60)	0,7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G7 (MTU 12V 4000G60)	0,7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9																									Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη	
Μισθωμένη Ισχύς	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη	

**Παρατηρήσεις:** Κατά το διάστημα 18:41-18:52 σημειώθηκε γενική διακοπή ηλεκτροδότησης. Κατά το διάστημα 19:33-20:07 σημειώθηκε μερική διακοπή ηλεκτροδότησης λόγω εργασιών.



Σάββατο, 31 Αύγουστος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		2,67	2,51	2,38	2,31	2,26	2,19	2,12	2,30	2,50	2,66	2,75	2,88	2,97	3,03	3,04	2,94	2,82	2,88	2,94	2,91	3,02	2,89	2,74	2,63	64,35
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9																									Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1							1	1											1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	0,7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MTU 12V 4000G60)	0,7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
Μισθωμένη Ισχύς	1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					Διαθέσιμη







