

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τετάρτη, 4 Σεπτέμβριος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ENOIK	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
4/9/24 0:00	139,67	123,17	16,49	0,00	1	1							1		1	0	1		1	1		1			48,46	48,50
4/9/24 1:00	131,33	115,87	15,45	0,00	1	1							1		1	0	1		1	1		1			47,87	47,91
4/9/24 2:00	123,75	107,48	16,26	0,00	1	1							1		1	0	1		1	1		1			45,61	44,71
4/9/24 3:00	118,57	103,85	14,72	0,00	1	1							1	1			0	1		1	1		1		38,62	38,58
4/9/24 4:00	117,01	101,00	16,01	0,00	1	1							1	1			0	1		1	1		1		36,95	36,97
4/9/24 5:00	120,33	105,39	14,94	0,00	1	1							1	1			0	1		1	1		1		40,15	40,22
4/9/24 6:00	128,23	111,73	16,50	0,01	1	1							1	1			1	1		1	1		1		44,93	44,67
4/9/24 7:00	144,38	126,58	15,65	2,15	1	1							1	1		1	19	1		1	1		1		48,43	48,49
4/9/24 8:00	164,33	142,31	14,49	7,53	1	1							1	1	1	1	20	1		1	1		1		48,55	48,55
4/9/24 9:00	179,26	154,18	13,55	11,53	1	1							1	1	1	1	20	1	1	1	1		1		48,55	48,55
4/9/24 10:00	187,92	156,70	15,84	15,38	1	1							1	1	1	1	20	1	1	1	1		1		48,55	48,55
4/9/24 11:00	191,64	157,65	16,19	17,81	1	1							1	1	1	1	20	1	1	1	1		1		48,55	48,55
4/9/24 12:00	195,21	159,24	17,30	18,66	1	1							1	1	1	1	20	1	1	1	1		1		48,55	48,55
4/9/24 13:00	199,76	160,62	20,36	18,78	1	1							1	1	1	1	20	1	1	1	1		1		48,55	48,55
4/9/24 14:00	199,28	160,30	21,04	17,94	1	1							1	1	1	1	20	1	1	1	1		1		48,55	48,55
4/9/24 15:00	194,86	157,06	21,66	16,14	1	1							1	1	1	1	20	1	1	1	1		1		48,55	48,55
4/9/24 16:00	194,69	158,96	21,13	14,59	1	1							1	1	1	1	20	1	1	1	1		1		48,55	48,55
4/9/24 17:00	195,29	161,77	23,02	10,50	1	1							1	1	1	1	20	1	1	1	1		1		48,55	48,55
4/9/24 18:00	194,80	168,72	21,95	4,13	1	1							1	1	1	1	20	1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
4/9/24 19:00	193,57	172,16	21,12	0,29	1	1							1	1	1	1	20	1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
4/9/24 20:00	192,27	171,66	20,61	0,00	1	1							1	1	1	1	20	1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
4/9/24 21:00	180,89	160,96	19,92	0,00	1	1							1	1	1	1	20	1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
4/9/24 22:00	167,21	149,29	17,91	0,00	1	1							1	1	1	1	20	1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
4/9/24 23:00	154,62	138,37	16,24	0,00	1	1							1	1	1	1	20	1	1	1	1		1	1	48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP No1, AEP No2, AEP No3 & AEP No4 ΑΗΣ λόγω σφάλματος στην ΓΜ Αφάντου - ΘΗΣ καθώς και λόγω αιτήματος του ΘΗΣ Καταβιάς για μειωμένη παραγωγή.