

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή, 8 Σεπτεμβρίου 2024																
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200
Η Ρ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 8 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	72,07	66,73	4,94	0,40	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	01:00	68,43	63,12	4,91	0,40	1	1	1	1	1	1								1			1
	02:00	65,39	60,42	4,57	0,40	1	1	1	1	1	1								1			1
	03:00	63,00	57,85	4,75	0,40	1	1	1	1	1	1								1			1
	04:00	61,48	56,19	4,88	0,40	1	1	1	1	1	1								1			1
	05:00	61,16	55,47	5,29	0,40	1	1	1	1	1	1								1			1
	06:00	62,01	56,58	5,04	0,40	1	1	1	1	1	1								1			1
	07:00	66,37	61,37	4,59	0,40	1	1	1	1	1	1								1			1
	08:00	71,52	66,59	4,53	0,40	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	09:00	74,42	68,77	5,25	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	10:00	75,73	69,29	6,04	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	11:00	76,31	70,04	5,87	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	12:00	76,66	70,56	5,70	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	13:00	76,91	69,79	6,71	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	14:00	76,78	68,82	7,56	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	15:00	76,39	67,75	8,23	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	16:00	75,93	64,43	11,10	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	17:00	78,48	67,25	10,83	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	18:00	81,90	70,74	10,76	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	19:00	83,48	72,32	10,76	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	20:00	84,16	73,32	10,43	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	21:00	81,89	71,74	9,75	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	22:00	78,15	68,60	9,15	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1	1		1
	23:00	73,64	64,82	8,41	0,40	1	1	1	1	1	1								1	1		1

Η μονάδα G5 του ΑΣΠ Καλύμνου λειτουργεί σε ισχύ έως 4,2ΜW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης