

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου 2024														
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)			9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200
Η Ρ Ρ Ε Σ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5
Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	74,06	66,07	7,78	0,20	1	1	1	1	1	1							1	1		1
	01:00	70,07	61,63	8,23	0,20	1	1	1	1	1	1							1			1
	02:00	66,55	57,82	8,53	0,20	1	1	1	1	1	1							1			1
	03:00	63,76	55,24	8,32	0,20	1	1	1	1	1	1							1			1
	04:00	62,22	53,81	8,22	0,20	1	1	1	1	1	1							1			1
	05:00	62,14	54,24	7,69	0,20	1	1	1	1	1	1							1			1
	06:00	63,84	56,71	6,93	0,20	1	1	1	1	1	1							1			1
	07:00	68,95	62,35	6,40	0,20	1	1	1	1	1	1							1			1
	08:00	75,59	69,20	6,20	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1
	09:00	79,08	73,28	5,60	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1
	10:00	80,53	76,05	4,28	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1
	11:00	81,55	77,74	3,61	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1
	12:00	82,31	78,30	3,81	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1
	13:00	82,92	78,85	3,87	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1
	14:00	83,26	79,13	3,93	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1
	15:00	83,44	79,67	3,57	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1
	16:00	84,63	80,80	3,63	0,20	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1
	17:00	87,17	83,69	3,28	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1		1
	18:00	90,32	87,43	2,69	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1		1
	19:00	90,50	87,84	2,46	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1		1
	20:00	90,85	88,46	2,18	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1		1
	21:00	87,99	85,50	2,29	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1		1
	22:00	83,67	81,33	2,14	0,20	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1		1
23:00	79,03	75,88	2,95	0,20	1	1	1	1	1	1			1				1	1		1	

Η μονάδα G5 του ΑΣΠ Καλύμνου λειτουργεί σε ισχύ έως 4,2ΜW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης