

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη 5/9/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5,00	4,00	5,00	1,50	1,50	0,90	2,00		
α ρ τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Μισθ. Ισχύς (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη	00:00	9,76	9,47	0,29		1	1				2	2,65
	01:00	9,20	8,86	0,33		1	1			3		2,65
	02:00	8,66	8,21	0,44		1	1			2		2,65
	03:00	8,35	7,76	0,60		1	1			1		2,65
	04:00	7,88	7,27	0,60		1	1			1		2,65
	05:00	7,60	7,10	0,50		1	1					2,65
	06:00	7,58	6,88	0,70		1	1					2,65
	07:00	8,02	7,16	0,87		1	1					2,65
	08:00	9,01	8,04	0,98		1	1			1		2,65
	09:00	9,56	8,53	1,03			1			5	2	2,65
	10:00	9,44	8,23	1,22			1			4	2	2,65
	11:00	9,48	8,23	1,25			1			4	2	2,65
	12:00	9,74	8,81	0,94			1			5	2	2,65
	13:00	10,16	9,08	1,08			1			5	2	2,65
	14:00	10,27	9,11	1,16			1			6	2	2,65
	15:00	10,25	9,33	0,93			1			6	2	2,65
	16:00	9,98	9,30	0,68			1			6	2	2,65
	17:00	10,65	10,21	0,44			1			7	2	2,65
	18:00	11,07	10,85	0,21		1	1			4	2	2,65
	19:00	11,29	11,16	0,12		1	1			3	2	2,65
	20:00	11,20	11,15	0,05		1	1			3	2	2,65
	21:00	10,18	9,95	0,23		1	1			2	2	2,65
	22:00	9,59	9,41	0,18		1	1			1	2	2,65
	23:00	9,23	9,06	0,17		1	1				2	2,65

Παρατηρήσεις: Στον ΑΣΠ βρίσκονται 2MW μισθωμένης ισχύος. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Κατά το διάστημα 15:30-17:00 εκτελέστηκαν εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης