

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 4 Σεπτεμβρίου 2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 4 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	17,85	14,05	3,80	1					1	5,52
	01:00	16,28	12,62	3,67	1					1	5,70
	02:00	15,53	11,70	3,82	1					1	5,28
	03:00	15,07	11,06	4,02	1					1	4,77
	04:00	14,71	10,68	4,03	1					1	4,46
	05:00	14,78	11,23	3,54	1					1	4,50
	06:00	15,29	10,94	4,35	1					1	5,00
	07:00	16,76	12,18	4,58					1	1	5,80
	08:00	19,20	14,57	4,64				1	1	1	6,71
	09:00	20,28	16,01	4,27				1	1	1	7,10
	10:00	20,49	16,44	4,05				1	1	1	7,17
	11:00	20,78	16,80	3,98				1	1	1	7,26
	12:00	21,53	17,90	3,63				1	1	1	7,53
	13:00	22,27	18,86	3,41	1				1	1	7,76
	14:00	21,85	18,57	3,27	1				1	1	7,65
	15:00	20,73	16,77	3,96	1				1	1	7,26
	16:00	20,93	16,42	4,51	1				1	1	7,29
	17:00	21,99	17,38	4,62	1				1	1	7,68
	18:00	23,26	18,06	5,20	1				1	1	8,14
	19:00	23,86	18,18	5,68	1				1	1	8,33
	20:00	24,20	18,86	5,34	1				1	1	8,48
	21:00	23,17	17,83	5,34	1				1	1	8,11
	22:00	21,83	17,17	4,66	1				1	1	7,63
	23:00	20,37	16,29	4,08	1				1	1	6,89

Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης