

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Πέμπτη, 5 Σεπτέμβριος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ									ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ												
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ΕΝΟΙΚ	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
5/9/24 0:00	143,27	126,45	16,81	0,00	1	1						1	1	1	1	20	1		1				1		48,55	48,55
5/9/24 1:00	133,85	118,15	15,69	0,00	1	1						1	1	1	1	20	1		1						48,55	48,55
5/9/24 2:00	127,37	109,38	17,99	0,00	1	1						1	1	1	1	20									48,55	48,55
5/9/24 3:00	122,93	108,10	14,83	0,00	1	1						1	1	1	1	20									48,55	48,54
5/9/24 4:00	121,56	104,88	16,68	0,00	1	1						1	1	1	1	20									48,50	48,49
5/9/24 5:00	125,22	108,54	16,67	0,00	1	1						1	1	1	1	20	1	1							48,55	48,55
5/9/24 6:00	131,89	115,60	16,28	0,01	1	1						1	1	1	1	20	1	1							48,55	48,55
5/9/24 7:00	146,86	129,54	15,24	2,09	1	1						1	1	1	1	20	1	1				1			48,55	48,55
5/9/24 8:00	167,51	143,37	17,13	7,01	1	1						1	1	1	1	20	1	1				1	1		48,55	48,55
5/9/24 9:00	182,85	153,54	18,25	11,06	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1			1	1		48,55	48,55
5/9/24 10:00	192,70	160,84	16,75	15,10	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1			1	1		48,55	48,55
5/9/24 11:00	195,70	160,76	17,58	17,36	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1			1	1		48,55	48,55
5/9/24 12:00	199,79	167,41	14,16	18,22	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1			1	1		48,55	48,55
5/9/24 13:00	203,16	168,80	15,85	18,52	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1			1	1		48,55	48,55
5/9/24 14:00	203,91	166,23	19,57	18,10	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1			1	1		48,55	48,55
5/9/24 15:00	200,49	162,97	20,79	16,73	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1			1	1		48,55	48,55
5/9/24 16:00	199,83	163,47	22,03	14,32	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1			1	1	1	48,55	48,55
5/9/24 17:00	200,34	171,51	19,03	9,80	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1			1	1	1	48,55	48,55
5/9/24 18:00	200,21	174,87	21,95	3,39	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1			1	1	1	48,55	48,55
5/9/24 19:00	198,87	178,81	19,86	0,20	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1			1	1	1	48,55	48,55
5/9/24 20:00	196,68	177,84	18,84	0,00	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1			1	1	1	48,55	48,55
5/9/24 21:00	185,37	166,04	19,33	0,00	1	1						1	1	1	1	14	1	1	1			1	1	1	48,55	48,55
5/9/24 22:00	172,84	150,15	22,69	0,00	1	1						1	1	1	1	4	1	1	1			1	1	1	48,55	48,55
5/9/24 23:00	159,60	140,01	19,59	0,00	1	1						1	1	1	1	0	1	1	1			1	1	1	48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

- DG1-DG2-DG3-DG4-DG5-DG6-DG7 ΘΗΣ Εκτός Διάθεσης λόγω παύσης λειτουργίας του ΘΗΣ Νότιας Ρόδου για εργασίες στην Γραμμή Μεταφοράς Αφάντου-ΘΗΣ & Γεννάδι-ΘΗΣ.