

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη 5/9/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	3,91	3,30	0,60	0,00	1		1			1				0,70	0,99
	01:00	3,66	3,05	0,61	0,00	1		1			1	1			0,62	0,94
	02:00	3,46	2,61	0,86	0,00	1		1							0,98	0,99
	03:00	3,37	2,42	0,95	0,00	1		1							0,99	0,99
	04:00	3,25	2,38	0,86	0,01	1					1				0,99	0,99
	05:00	3,15	2,38	0,77	0,00	1					1				0,99	0,99
	06:00	3,18	2,55	0,63	0,00	1					1				0,99	0,99
	07:00	3,36	2,73	0,62	0,01	1		1							0,99	0,99
	08:00	3,75	3,12	0,63	0,00	1		1							0,99	0,99
	09:00	3,99	3,37	0,63	0,00	1		1							0,99	0,99
	10:00	4,26	3,72	0,53	0,01	1		1			1				0,99	0,99
	11:00	4,36	3,84	0,52	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	12:00	4,60	4,07	0,53	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	13:00	4,76	4,11	0,65	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	14:00	4,73	4,07	0,66	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	15:00	4,51	3,97	0,55	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	16:00	4,44	3,83	0,61	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	17:00	4,42	3,66	0,75	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	18:00	4,44	3,63	0,81	0,01	1		1			1				0,99	0,99
19:00	4,61	3,82	0,79	0,01	1		1			1				0,99	0,99	
20:00	4,91	4,11	0,79	0,00	1		1			1				0,99	0,99	
21:00	4,85	4,07	0,78	0,00	1		1			1				0,99	0,99	
22:00	4,66	3,91	0,73	0,01	1		1			1				0,99	0,99	
23:00	4,32	3,68	0,63	0,00	1		1			1				0,99	0,99	

Παρατηρήσεις

Το διάστημα 00:18-00:55 έγινε πλήση των υπερπληρωτών της G3 και το διάστημα 01:10 - 01:53 πλήση της G1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης