

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 4 Σεπτεμβρίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ. ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 4 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	7,27	6,48	0,80	1	1				0,95	0,95
	01:00	6,89	6,04	0,85	1	1				0,95	0,95
	02:00	6,55	5,71	0,85	1	1				0,95	0,95
	03:00	6,40	5,59	0,80	1	1				0,95	0,95
	04:00	6,25	5,33	0,92	1	1				0,95	0,95
	05:00	6,31	5,39	0,92	1	1				0,95	0,95
	06:00	6,55	5,64	0,92	1	1				0,95	0,95
	07:00	7,05	6,20	0,85	1	1				0,95	0,95
	08:00	7,69	6,85	0,84	1	1				0,95	0,95
	09:00	7,88	7,10	0,78	1	1				0,95	0,95
	10:00	7,87	7,11	0,76	1	1				0,95	0,95
	11:00	7,83	7,04	0,79	1	1				0,95	0,95
	12:00	8,11	7,28	0,83	1	1				0,95	0,95
	13:00	8,32	7,45	0,87	1	1			1	0,95	0,95
	14:00	8,15	7,26	0,89	1	1			1	0,95	0,95
	15:00	7,69	6,77	0,92	1	1				0,95	0,95
	16:00	7,81	6,90	0,92	1	1			1	0,95	0,95
	17:00	8,36	7,47	0,89	1	1			1	0,95	0,95
	18:00	8,86	7,98	0,88	1	1			2	0,95	0,95
	19:00	9,24	8,35	0,89	1	1			2	0,95	0,95
	20:00	9,42	8,55	0,87	1	1			2	0,95	0,95
	21:00	8,96	8,21	0,74	1	1			2	0,95	0,95
	22:00	8,50	7,73	0,78	1	1			1	0,95	0,95
	23:00	7,90	7,17	0,73	1	1			1	0,95	0,95

Διακοπή ηλεκτροδότησης της P220 λόγω πυρκαγιάς μεταξύ 15:53 - 16:21.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης