

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 7 Σεπτεμβρίου 2024											
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																					
		9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200					
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατή απορρόφηση Αιολικής Παραγωγής (MW)
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	/Σ Ενολκ	MTU 9-11	61	62	63	64	65		
Σάββατο, 7 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	73,58	64,68	0,20	0,20	1	1	1	1	1	1		1						1	1	1	11,60	15,20
	01:00	69,95	61,41	0,20	0,20	1	1	1	1	1	1								1	1	1	11,60	15,20
	02:00	66,86	58,31	0,12	0,12	1	1	1	1	1	1								1	1	1	11,60	15,20
	03:00	64,51	55,63	0,13	0,13	1	1	1	1	1	1								1	1	1	11,60	15,20
	04:00	62,67	53,96	0,20	0,20	1	1	1	1	1	1								1	1	1	11,60	15,20
	05:00	62,58	55,27	0,20	0,20	1	1	1	1	1	1								1	1	1	11,60	15,20
	06:00	65,08	58,21	0,15	0,15	1	1	1	1	1	1								1	1	1	11,60	15,20
	07:00	69,77	64,18	0,21	0,21	1	1	1	1	1	1			1					1	1	1	11,60	15,20
	08:00	74,92	68,90	0,21	0,21	1	1	1	1	1	1			1					1	1	1	11,60	15,20
	09:00	79,66	72,58	0,21	0,21	1	1	1	1	1	1			1					1	1	1	11,60	15,20
	10:00	80,71	73,82	0,21	0,21	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	11,60	15,20
	11:00	80,10	72,85	0,21	0,21	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	11,60	15,20
	12:00	81,45	76,13	0,40	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	11,60	15,20
	13:00	84,29	78,55	0,41	0,41	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	11,60	15,20
	14:00	84,17	78,89	0,40	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	11,60	15,20
	15:00	82,99	76,52	0,40	0,40	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	11,60	15,20
	16:00	84,40	76,75	0,41	0,41	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	11,60	15,20
	17:00	88,22	82,00	0,41	0,41	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	11,60	15,20
	18:00	91,43	86,13	0,41	0,41	1	1	1	1	1	1			1	1	1			1	1	1	11,60	15,20
	19:00	92,25	86,76	0,41	0,41	1	1	1	1	1	1			1	1	1			1	1	1	11,60	15,20
	20:00	91,42	83,33	0,42	0,42	1	1	1	1	1	1			1	1	1			1	1	1	11,60	15,20
	21:00	85,97	79,79	0,42	0,42	1	1	1	1	1	1			1	1	1			1	1	1	11,60	15,20
	22:00	80,63	76,37	0,41	0,41	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	11,60	15,20
23:00	75,98	68,69	0,40	0,40	1	1	1	1	1	1			1					1	1	1	11,60	15,20	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης