

| ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | Πέμπτη, 5 Σεπτεμβρίου 2024 | | | | |
|----------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|----------------------------|-----------|--------------|---|--|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | 3,500 | 3,500 | 7,500 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 9,500 | 12,500 | 1,300 | 1,000 | | | |
| Η ε ρ α | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G2 | G3 | G6 | G8 | G9 | G10 | G11 | A/Σ G12 | Cum (x11) | ΦΟΡ. ΗΖ (x5) | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Πέμπτη, 5 Σεπτεμβρίου 2024 | 00:00 | 32,37 | 29,61 | 2,76 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 7,42 | 7,59 |
| | 01:00 | 29,66 | 25,71 | 3,95 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | 9,67 | 9,71 |
| | 02:00 | 28,46 | 24,56 | 3,90 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | 8,50 | 8,51 |
| | 03:00 | 26,41 | 23,13 | 3,28 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | 6,47 | 6,48 |
| | 04:00 | 25,83 | 22,80 | 3,03 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | 5,82 | 5,89 |
| | 05:00 | 26,10 | 22,60 | 3,50 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | 6,27 | 6,34 |
| | 06:00 | 27,30 | 23,32 | 3,98 | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | 7,77 | 8,10 |
| | 07:00 | 30,53 | 26,86 | 3,66 | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | 3 | | 11,92 | 11,92 |
| | 08:00 | 33,97 | 30,56 | 3,41 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 11,58 | 11,63 |
| | 09:00 | 37,44 | 34,94 | 2,50 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 4 | | 12,66 | 13,22 |
| | 10:00 | 39,89 | 38,29 | 1,60 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 6 | | 12,70 | 13,70 |
| | 11:00 | 41,56 | 40,09 | 1,47 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 6 | | 12,56 | 13,29 |
| | 12:00 | 43,13 | 41,35 | 1,77 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 2 | | 12,70 | 13,71 |
| | 13:00 | 44,24 | 42,41 | 1,83 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 3 | | 12,70 | 13,73 |
| | 14:00 | 43,08 | 41,00 | 2,08 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 2 | | 12,70 | 13,72 |
| | 15:00 | 40,81 | 38,17 | 2,64 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 12,53 | 13,03 |
| | 16:00 | 39,81 | 36,63 | 3,18 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 11,99 | 12,03 |
| | 17:00 | 41,23 | 38,51 | 2,72 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 12,61 | 13,16 |
| | 18:00 | 43,83 | 40,79 | 3,04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 12,70 | 13,67 |
| | 19:00 | 44,57 | 41,44 | 3,13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 12,70 | 13,73 |
| 20:00 | 45,68 | 42,75 | 2,93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 12,70 | 13,73 | |
| 21:00 | 43,30 | 41,26 | 2,04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 12,70 | 13,63 | |
| 22:00 | 39,89 | 37,71 | 2,18 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 11,91 | 12,11 | |
| 23:00 | 36,70 | 34,00 | 2,70 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 9,32 | 9,43 | |

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW. Το ΑΠ Τέρπανδρος παρουσίαζε ολιγόλεπτες απώλειες επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ Άντισ

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης