

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 7 Σεπτεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000			
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 7 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	33,47	29,17	4,30		1	1	1	1		1				8,97	8,91
	01:00	30,89	28,82	2,07		1	1	1	1		1				6,90	6,87
	02:00	29,22	27,96	1,26		1	1	1	1		1				5,28	5,25
	03:00	28,08	27,07	1,01		1	1	1	1		1			1	6,17	6,50
	04:00	26,92	26,30	0,62		1	1	1	1						8,04	8,02
	05:00	27,07	26,65	0,42		1	1	1	1						8,18	8,21
	06:00	27,11	26,82	0,29		1	1	1	1						7,57	7,50
	07:00	29,01	28,39	0,62	1	1	1	1	1					1	8,07	8,10
	08:00	31,91	31,62	0,30	1	1	1	1	1					3	9,66	9,71
	09:00	34,80	34,66	0,14	1	1	1	1	1			1		2	9,51	9,30
	10:00	36,23	36,00	0,23	1	1	1	1	1			1			9,44	9,36
	11:00	37,77	36,98	0,79		1	1	1	1	1	1	1			10,33	10,38
	12:00	39,53	38,25	1,28		1	1	1	1	1	1	1			11,48	11,51
	13:00	40,57	37,44	3,14		1	1	1	1	1	1	1			11,98	12,01
	14:00	39,86	34,73	5,14			1	1	1	1	1	1			11,83	11,98
	15:00	38,58	32,04	6,53			1	1	1	1	1	1			11,06	11,04
	16:00	38,45	29,65	8,80			1	1	1			1			12,40	12,62
	17:00	39,65	31,13	8,52			1	1	1			1			13,19	13,16
	18:00	40,52	34,49	6,03			1	1	1	1	1	1			13,16	13,20
	19:00	41,37	34,38	6,98			1	1	1	1	1	1			12,85	12,75
	20:00	42,19	32,77	9,42			1	1	1	1	1	1			13,05	13,03
	21:00	39,83	32,97	6,85			1	1	1	1	1	1			11,95	12,02
	22:00	37,49	32,77	4,72			1	1	1	1	1	1			10,66	10,68
	23:00	34,98	28,78	6,20			1	1	1			1			9,76	9,95

Το ΑΠ Καστρί αντιμετώπιζε τηλεπικοινωνιακή αστάθεια τις απογευματινές ώρες.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης