

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 7 Σεπτεμβρίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100		
Ρ	Ρ	Ρ	Ρ	Ρ	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 7 Σεπτεμβρίου 2024		00:00	8,04	7,88	0,17			1	1						1,35	1,38
		01:00	7,69	7,24	0,45	1	1		1						2,02	2,27
		02:00	7,29	6,68	0,60	1	1		1						1,89	1,88
		03:00	6,95	6,42	0,53	1	1		1						1,53	1,54
		04:00	6,83	6,56	0,27	1	1		1						1,41	1,41
		05:00	6,85	6,74	0,11	1	1		1						1,42	1,43
		06:00	7,26	6,67	0,59	1	1		1						1,84	1,84
		07:00	7,37	6,98	0,39	1	1		1						1,95	1,95
		08:00	7,99	6,92	1,07	1	1		1						2,56	2,57
		09:00	8,49	7,41	1,08	1	1		1						2,74	2,58
		10:00	8,75	7,47	1,29				1	1					1,80	1,87
		11:00	8,86	7,72	1,14				1	1					2,34	2,36
		12:00	8,93	7,75	1,18				1	1					2,41	2,43
		13:00	9,20	8,30	0,90				1	1					2,67	2,68
		14:00	9,04	7,60	1,44				1	1					2,55	2,54
		15:00	8,53	7,11	1,42				1	1					2,03	2,01
		16:00	8,40	7,66	0,74				1	1					1,87	1,89
		17:00	8,85	8,65	0,20				1	1					2,09	2,52
		18:00	9,49	9,36	0,13				1	1					2,40	2,74
		19:00	9,96	9,58	0,38	1			1	1					2,25	2,35
	20:00	10,44	10,00	0,43	1			1	1					2,44	2,84	
	21:00	9,74	9,27	0,47	1			1	1					2,15	2,17	
	22:00	8,98	8,40	0,58	1			1	1					1,51	1,59	
	23:00	8,35	7,70	0,66				1	1					1,84	1,84	

Στο διάστημα 09:30-10:30 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο των μονάδων G1,G2 με diesel. Το ΑΠ Τουρλί αντιμετώπιζε τηλεπικοινωνιακή αστάθεια τις απογευματινές και βραδυνές ώρες.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης