

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 8 Σεπτεμβρίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100		
ΕΡ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 8 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	7,74	6,43	1,32				1	1						1,42	1,70
	01:00	7,18	5,63	1,54	1			1							2,43	2,51
	02:00	6,77	4,93	1,85	1			1							2,37	2,36
	03:00	6,55	4,46	2,09	1			1							2,20	2,18
	04:00	6,45	4,55	1,90	1			1							2,10	2,10
	05:00	6,40	4,62	1,78	1			1							2,06	2,06
	06:00	6,69	5,04	1,65	1			1							2,31	2,30
	07:00	6,76	5,21	1,55	1			1							2,36	2,35
	08:00	7,12	5,82	1,30	1			1							2,44	2,48
	09:00	7,46	5,99	1,47	1			1							2,44	2,61
	10:00	7,71	6,10	1,61	1	1		1							2,41	2,51
	11:00	7,69	5,99	1,70	1	1		1							2,29	2,29
	12:00	7,89	6,23	1,66	1	1		1							2,41	2,47
	13:00	7,67	5,85	1,82	1	1		1							2,27	2,27
	14:00	7,26	5,51	1,75	1	1		1							1,86	1,86
	15:00	6,75	5,48	1,27	1	1		1							1,35	1,34
	16:00	6,86	5,96	0,91	1			1							1,85	1,93
	17:00	7,45	6,77	0,68				1	1						1,29	0,96
	18:00	8,23	7,47	0,76				1	1						1,69	1,70
	19:00	8,59	8,23	0,35				1	1						2,04	2,07
20:00	9,34	8,96	0,38				1	1						2,44	2,83	
21:00	8,82	8,19	0,63				1	1						2,27	2,32	
22:00	8,07	7,43	0,64				1	1						1,60	1,57	
23:00	7,34	6,58	0,77				1	1						0,86	0,84	

Το ΑΠ Τουρλί αντιμετώπιζε τηλεπικοινωνιακή αστάθεια καθ' όλη την διάρκεια της μέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης