

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 7 Σεπτεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000			
Ρ	Ρ	Ρ	Ρ	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 7 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	4,26	4,26	0,00	1	1	1	1	1								1,20	1,20
	01:00	3,93	3,93	0,00	1	1	1	1	1								1,11	1,11
	02:00	3,76	3,76	0,00	1	1	1	1	1								0,95	0,96
	03:00	3,60	3,59	0,02	1	1	1	1	1								1,09	1,11
	04:00	3,42	3,41	0,01	1		1	1	1								1,15	1,16
	05:00	3,40	3,40	0,00	1		1	1	1								1,15	1,15
	06:00	3,41	3,41	0,00	1		1	1	1								1,16	1,17
	07:00	3,53	3,52	0,01	1		1	1	1								1,18	1,19
	08:00	3,94	3,89	0,05	1	1	1	1	1								1,18	1,18
	09:00	4,30	4,22	0,08	1	1	1	1	1								1,20	1,20
	10:00	4,36	4,35	0,01	1	1	1	1	1								1,20	1,20
	11:00	4,53	4,52	0,00	1	1	1	1	1								1,20	1,20
	12:00	4,66	4,66	0,00	1	1	1	1	1								1,20	1,20
	13:00	4,78	4,78	0,00	1	1	1	1	1								1,20	1,20
	14:00	4,75	4,75	0,00	1	1	1	1	1	1							1,20	1,20
	15:00	4,74	4,74	0,00	1	1	1	1	1	1	1						1,20	1,20
	16:00	4,74	4,74	0,00	1	1	1	1	1	1	1						1,20	1,20
	17:00	4,78	4,78	0,00	1	1	1	1	1	1	1						1,20	1,20
	18:00	4,95	4,95	0,00	1	1	1	1	1	1	1						1,20	1,20
	19:00	5,05	5,05	0,00	1	1	1	1	1	1	1						1,20	1,20
	20:00	5,37	5,37	0,00	1	1	1	1	1	1	1						1,20	1,20
	21:00	5,12	5,12	0,00	1	1	1	1	1	1	1						1,20	1,20
	22:00	4,89	4,82	0,08	1	1	1	1	1	1	1						1,20	1,20
23:00	4,55	4,55	0,00	1	1	1	1	1	1	1						1,19	1,19	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης