

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Παρασκευή, 6 Σεπτέμβριος 2024							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1				
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠI κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠI (MW)						
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5			DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ENOIK			
6/9/24 0:00	147,32	127,71	19,60	0,00	1	1										1	1	1	1	0	1	1	1	1			48,55	48,55	
6/9/24 1:00	137,72	121,33	16,39	0,00	1	1										1	1	1	1	0	1	1	1	1			48,55	48,55	
6/9/24 2:00	131,16	120,72	10,44	0,00	1	1										1	1	1	1	0	1	1	1	1			48,55	48,55	
6/9/24 3:00	126,70	116,65	10,05	0,00	1	1										1	1	1	1	0	1	1	1	1			48,55	48,55	
6/9/24 4:00	124,49	116,01	8,48	0,00	1	1										1	1	1	1	0	1	1	1	1			48,55	48,55	
6/9/24 5:00	126,39	118,85	7,53	0,00	1	1										1	1	1	1	0	1	1	1	1			48,55	48,55	
6/9/24 6:00	132,16	125,60	6,56	0,00	1	1										1	1	1	1	0	1	1	1	1			48,55	48,55	
6/9/24 7:00	146,12	134,88	9,29	1,95	1	1										1	1	1	1	16	1	1	1	1			48,55	48,55	
6/9/24 8:00	166,20	149,02	10,04	7,15	1	1										1	1	1	1	20	1	1	1	1	1			48,55	48,55
6/9/24 9:00	182,78	160,76	10,74	11,28	1	1										1	1	1	1	20	1	1	1	1	1			48,55	48,55
6/9/24 10:00	188,83	165,53	9,02	14,28	1	1										1	1	1	1	20	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
6/9/24 11:00	188,01	161,76	9,98	16,27	1	1										1	1	1	1	20	1	1	1	1	1			48,55	48,55
6/9/24 12:00	197,63	166,15	13,02	18,46	1	1										1	1	1	1	20	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
6/9/24 13:00	204,65	171,39	14,67	18,60	1	1										1	1	1	1	20	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
6/9/24 14:00	203,98	170,24	15,71	18,03	1	1										1	1	1	1	20	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
6/9/24 15:00	201,44	168,79	16,96	15,69	1	1										1	1	1	1	20	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
6/9/24 16:00	202,51	171,61	16,98	13,92	1	1										1	1	1	1	20	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
6/9/24 17:00	204,95	176,83	18,26	9,86	1	1										1	1	1	1	20	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
6/9/24 18:00	202,50	182,21	17,24	3,04	1	1										1	1	1	1	20	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
6/9/24 19:00	197,34	184,16	13,05	0,12	1	1										1	1	1	1	20	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
6/9/24 20:00	195,55	181,71	13,83	0,00	1	1										1	1	1	1	20	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
6/9/24 21:00	183,21	164,33	18,87	0,00	1	1										1	1	1	1	20	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
6/9/24 22:00	172,24	152,39	19,85	0,00	1	1										1	1	1	1	20	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
6/9/24 23:00	162,44	143,31	19,13	0,00	1	1										1	1	1	1	20	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις