

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Σάββατο, 7 Σεπτέμβριος 2024								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1				
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									Απεσταλμένο SET POINT ΑΠI κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠI (MW)					
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7			H/Z ENOIK				
7/9/24 0:00	151,26	134,28	16,98	0,00	1	1										1	1	1	1	1	20	1		1					48,55	48,55
7/9/24 1:00	142,39	127,18	15,21	0,00	1	1										1	1	1	1	1	20	1				1			48,55	48,55
7/9/24 2:00	135,39	116,87	18,52	0,00	1	1										1	1	1	1	1	20	1							48,55	48,55
7/9/24 3:00	130,47	113,52	16,95	0,00	1	1										1	1	1	1	1	20								48,55	48,55
7/9/24 4:00	126,69	116,20	10,49	0,00	1	1										1	1	1	1	1	20								48,55	48,55
7/9/24 5:00	129,05	121,55	7,50	0,00	1	1										1	1	1	1	1	20		1						48,55	48,55
7/9/24 6:00	134,07	126,43	7,64	0,00	1	1										1	1	1	1	1	20		1	1	1				48,55	48,55
7/9/24 7:00	145,13	134,89	8,10	2,13	1	1										1	1	1	1	1	20		1	1	1		1		48,55	48,55
7/9/24 8:00	163,99	146,19	10,19	7,61	1	1										1	1	1	1	1	20		1	1	1		1		48,55	48,55
7/9/24 9:00	180,64	153,99	13,80	12,86	1	1										1	1	1	1	1	20	1	1	1	1		1		48,55	48,55
7/9/24 10:00	187,95	155,86	16,08	16,01	1	1										1	1	1	1	1	20	1	1	1	1		1		48,55	48,55
7/9/24 11:00	188,72	151,00	19,77	17,95	1	1										1	1	1	1	1	20	1	1	1	1		1		48,55	48,55
7/9/24 12:00	193,89	154,99	20,10	18,80	1	1										1	1	1	1	1	20	1	1	1	1		1		48,55	48,55
7/9/24 13:00	200,56	162,36	19,44	18,75	1	1										1	1	1	1	1	20	1	1	1	1		1		48,55	48,55
7/9/24 14:00	202,18	161,79	22,37	18,02	1	1										1	1	1	1	1	20	1	1	1	1		1		48,55	48,55
7/9/24 15:00	200,26	161,91	21,81	16,54	1	1										1	1	1	1	1	20	1	1	1	1		1		48,55	48,55
7/9/24 16:00	201,56	163,41	24,26	13,89	1	1										1	1	1	1	1	20	1	1	1	1		1		48,55	48,55
7/9/24 17:00	204,95	163,94	30,68	10,33	1	1										1	1	1	1	1	20	1	1	1	1		1		48,55	48,55
7/9/24 18:00	201,40	170,44	27,89	3,07	1	1										1	1	1	1	1	20	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
7/9/24 19:00	200,58	167,90	32,60	0,08	1	1										1	1	1	1	1	20	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
7/9/24 20:00	197,88	159,54	38,33	0,00	1	1										1	1	1	1	1	20	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
7/9/24 21:00	187,11	151,19	35,92	0,00	1	1										1	1	1	1	1	20	1		1	1	1	1		48,55	48,55
7/9/24 22:00	173,23	147,54	25,69	0,00	1	1										1	1	1	1	1	20	1	1	1	1	1			48,55	48,55
7/9/24 23:00	161,59	143,18	18,41	0,00	1	1										1	1	1	1	1	20	1	1	1	1	1			48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

- DG1-DG2-DG3-DG4-DG5-DG6-DG7 ΘΗΣ Εκτός Διάθεσης λόγω παύσης λειτουργίας του ΘΗΣ Νότιας Ρόδου για εργασίες στην Γραμμή Μεταφοράς Αφάντου-ΘΗΣ & Γεννάδι-ΘΗΣ.