

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Κυριακή, 8 Σεπτέμβριος 2024								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1					
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								Απεσταλμένο SET POINT ΑΠI κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)			Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠI (MW)						
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4		DIESEL 5	DIESEL 6		DIESEL 7	H/Z ENOIK				
8/9/24 0:00	151,19	135,87	15,32	0,00	1	1										1	1	1	1	1	20	1		1	1				48,55	48,55
8/9/24 1:00	143,86	130,07	13,79	0,00	1	1										1	1	1	1	1	20	1		1	1				48,55	48,55
8/9/24 2:00	138,13	120,57	17,57	0,00	1	1										1	1	1	1	1	20	1		1	1				48,55	48,55
8/9/24 3:00	134,08	116,34	17,73	0,00	1	1										1	1	1	1	1	20	1		1					48,55	48,55
8/9/24 4:00	132,22	104,37	27,85	0,00	1	1										1	1	1	1	1	20	1		1	1				48,55	48,55
8/9/24 5:00	133,13	106,92	26,20	0,00	1	1										1	1	1	1	1	20	1		1	1				48,55	48,55
8/9/24 6:00	137,12	107,64	29,47	0,01	1	1										1	1	1	1	1	20	1		1	1				48,55	48,55
8/9/24 7:00	145,88	111,80	31,89	2,19	1	1										1	1	1	1	1	20	1		1	1				48,55	48,55
8/9/24 8:00	158,18	116,08	34,10	8,00	1	1										1	1	1	1	1	20	1		1	1				48,55	48,55
8/9/24 9:00	167,57	117,48	37,62	12,47	1	1										1	1	1	1	1	20	1		1	1		1		48,55	48,55
8/9/24 10:00	171,77	121,84	33,60	16,32	1	1										1	1	1	1	1	20	1		1	1		1		48,55	48,55
8/9/24 11:00	172,44	119,29	35,01	18,14	1	1										1	1	1	1	1	20	1		1	1		1		48,55	48,55
8/9/24 12:00	175,25	123,54	32,57	19,14	1	1										1	1	1	1	1	20	1		1	1		1		48,55	48,55
8/9/24 13:00	180,16	132,48	28,37	19,31	1	1										1	1	1	1	1	20	1		1	1		1		48,55	48,55
8/9/24 14:00	181,79	134,47	28,87	18,45	1	1										1	1	1	1	1	20	1		1	1		1		48,55	48,55
8/9/24 15:00	180,09	130,72	32,58	16,78	1	1										1	1	1	1	1	20	1		1	1		1		48,55	48,55
8/9/24 16:00	180,89	132,41	34,45	14,03	1	1										1	1	1	1	1	20	1		1	1		1		48,55	48,55
8/9/24 17:00	184,30	140,08	34,26	9,97	1	1										1	1	1	1	1	20	1		1	1		1		48,55	48,55
8/9/24 18:00	184,84	148,73	33,32	2,79	1	1										1	1	1	1	1	20	1		1	1		1		48,55	48,55
8/9/24 19:00	184,82	151,30	33,44	0,09	1	1										1	1	1	1	1	20	1		1	1		1		48,55	48,55
8/9/24 20:00	184,07	152,99	31,08	0,00	1	1										1	1	1	1	1	20	1		1	1		1		48,55	48,55
8/9/24 21:00	175,98	145,25	30,73	0,00	1	1										1	1	1	1	1	20	1		1	1		1		48,55	48,55
8/9/24 22:00	164,78	135,82	28,96	0,00	1	1										1	1	1	1	1	20	1		1	1		1		48,55	48,55
8/9/24 23:00	154,26	126,09	28,16	0,00	1	1										1	1	1	1	1	20	1		1	1				48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

**Παρατηρήσεις**

- DG5-DG6-DG7 ΘΗΣ Εκτός Διάθεσης λόγω πάυσης λειτουργίας του ΘΗΣ Νότιας Ρόδου για εργασίες στην Γραμμή Μεταφοράς Αφάντου-ΘΗΣ & Γεννάδι-ΘΗΣ.