

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή 6/9/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	4,05	3,36	0,68	0,01	1		1			1				0,99	0,99
	01:00	3,68	2,98	0,69	0,00	1		1							0,99	0,99
	02:00	3,54	2,81	0,73	0,00	1		1							0,99	0,99
	03:00	3,34	2,67	0,67	0,00	1		1							0,99	0,99
	04:00	3,28	2,60	0,68	0,00	1		1							0,99	0,99
	05:00	3,22	2,45	0,77	0,00	1						1			0,98	0,98
	06:00	3,21	2,41	0,80	0,00	1						1			0,99	0,99
	07:00	3,38	2,62	0,77	0,00	1						1			0,99	0,99
	08:00	3,73	3,11	0,62	0,00	1		1							0,99	0,99
	09:00	4,01	3,50	0,51	0,00	1		1				1			0,99	0,99
	10:00	4,19	3,37	0,50	0,33	1		1							0,99	0,99
	11:00	4,36	3,32	0,44	0,60	1		1							0,99	0,99
	12:00	4,54	3,08	0,47	0,99	1		1							0,99	0,99
	13:00	4,66	3,15	0,52	1,00	1		1							0,99	0,99
	14:00	4,75	3,15	0,59	1,00	1		1							0,99	0,99
	15:00	4,59	3,21	0,77	0,61	1		1							0,99	0,99
	16:00	4,49	3,28	0,81	0,40	1		1							0,99	0,99
	17:00	4,41	3,68	0,71	0,02	1		1				1			0,99	0,99
18:00	4,54	3,85	0,68	0,01	1		1				1			0,99	0,99	
19:00	4,65	4,01	0,64	0,00	1		1				1			0,99	0,99	
20:00	5,00	4,28	0,72	0,01	1		1				1			0,99	0,99	
21:00	4,88	4,14	0,73	0,01	1		1				1			0,99	0,99	
22:00	4,60	3,68	0,91	0,02	1		1				1			0,99	0,99	
23:00	4,29	3,40	0,88	0,02	1		1				1			0,99	0,99	

Παρατηρήσεις

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης