

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Σάββατο 7/9/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	3,99	3,22	0,76	0,01	1		1							0,99	0,99
	01:00	3,73	3,15	0,57	0,00	1		1							0,99	0,99
	02:00	3,57	3,02	0,54	0,01	1		1							0,99	0,99
	03:00	3,37	2,96	0,40	0,00	1		1							0,99	0,99
	04:00	3,33	2,71	0,62	0,00	1		1							0,99	0,99
	05:00	3,24	2,54	0,69	0,00	1						1			0,99	0,99
	06:00	3,18	2,53	0,65	0,00	1						1			0,99	0,99
	07:00	3,41	2,86	0,55	0,00	1		1							0,99	0,99
	08:00	3,72	3,19	0,53	0,00	1		1							0,99	0,99
	09:00	3,93	3,38	0,55	0,00	1		1							0,99	0,99
	10:00	4,11	3,68	0,42	0,00	1		1				1			0,99	0,99
	11:00	4,30	3,49	0,36	0,45	1		1				1			0,99	0,99
	12:00	4,43	3,00	0,44	0,99	1		1							0,99	0,99
	13:00	4,65	3,20	0,45	1,00	1		1							0,99	0,99
	14:00	4,66	3,09	0,58	1,00	1		1							0,99	0,99
	15:00	4,57	3,31	0,65	0,61	1		1							0,99	0,99
	16:00	4,44	3,29	0,74	0,40	1		1							0,99	0,99
	17:00	4,56	3,28	0,88	0,40	1		1							0,99	0,99
18:00	4,53	3,28	0,84	0,40	1		1							0,99	0,99	
19:00	4,51	3,28	0,83	0,40	1		1							0,99	0,99	
20:00	4,82	3,62	0,79	0,40	1		1				1			0,99	0,99	
21:00	4,63	3,51	0,70	0,42	1		1				1			0,99	0,99	
22:00	4,40	3,27	0,72	0,41	1		1							0,99	0,99	
23:00	4,20	3,58	0,59	0,02	1		1				1			0,99	0,99	

Παρατηρήσεις

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης