

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή 8/9/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	3,90	3,30	0,58	0,01	1		1			1				0,99	0,99
	01:00	3,67	3,10	0,56	0,01	1		1			1				0,99	0,99
	02:00	3,49	2,74	0,73	0,01	1		1							0,99	0,99
	03:00	3,41	2,52	0,87	0,02	1						1			0,98	0,98
	04:00	3,23	2,49	0,73	0,01	1						1			0,99	0,99
	05:00	3,15	2,36	0,78	0,01	1						1			0,99	0,99
	06:00	3,18	2,34	0,82	0,02	1						1			0,99	0,99
	07:00	3,25	2,44	0,79	0,03	1			1						0,99	0,99
	08:00	3,50	2,74	0,73	0,02	1			1						0,99	0,99
	09:00	3,71	2,82	0,86	0,03	1			1						0,99	0,99
	10:00	3,82	2,84	0,96	0,03	1			1						0,99	0,99
	11:00	3,89	2,54	0,87	0,48	1			1						0,99	0,99
	12:00	4,08	2,16	0,91	1,02	1						1			0,99	0,99
	13:00	4,22	2,34	0,86	1,02	1						1			0,99	0,99
	14:00	4,14	2,27	0,84	1,02	1						1			0,99	0,99
	15:00	3,99	2,52	0,83	0,63	1						1			0,99	0,99
	16:00	3,92	2,69	0,81	0,42	1			1						0,99	0,99
	17:00	3,94	2,66	0,86	0,42	1			1						0,99	0,99
	18:00	4,01	2,70	0,89	0,42	1			1						0,99	0,99
19:00	4,27	2,90	0,94	0,43	1			1						0,99	0,99	
20:00	4,44	3,12	0,90	0,42	1			1						0,99	0,99	
21:00	4,27	2,90	0,95	0,43	1			1						0,99	0,99	
22:00	4,00	2,65	0,92	0,43	1			1						0,99	0,99	
23:00	3,71	2,96	0,73	0,02	1			1						0,99	0,99	

Παρατηρήσεις

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης