

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα 9/9/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)									3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8			
Δευτέρα	00:00	3,43	2,56	0,85	0,01	1		1							0,99	0,99
	01:00	3,19	2,51	0,67	0,00	1		1			1				0,70	0,91
	02:00	2,91	2,31	0,59	0,01	1					1	1			0,90	0,90
	03:00	2,85	1,93	0,92	0,00	1					1				0,95	0,95
	04:00	2,88	1,93	0,95	0,00								1		0,98	0,98
	05:00	2,80	1,84	0,96	0,00								1		0,98	0,98
	06:00	2,86	1,89	0,97	0,00								1		0,98	0,98
	07:00	3,10	2,17	0,93	0,00						1		1		0,98	0,98
	08:00	3,45	2,66	0,79	0,00						1		1		0,99	0,99
	09:00	3,77	3,03	0,74	0,00			1					1		0,99	0,99
	10:00	3,85	3,15	0,70	0,00			1					1		0,99	0,99
	11:00	4,04	3,43	0,61	0,00			1					1		0,99	0,99
	12:00	4,07	3,61	0,46	0,00	1		1			1				0,95	0,93
	13:00	4,18	4,01	0,18	0,00	1		1			1				0,96	0,97
	14:00	4,28	4,25	0,03	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	15:00	4,16	4,15	0,01	0,00	1		1			1				0,88	0,88
	16:00	4,04	3,54	0,01	0,49	1		1			1				0,86	0,86
	17:00	3,96	3,30	0,06	0,60	1		1			1				0,95	0,95
	18:00	4,13	3,29	0,04	0,80	1		1			1				0,96	0,96
	19:00	4,40	3,46	0,04	0,90	1		1			1				0,99	0,99
20:00	4,78	3,88	0,00	0,90	1		1			1				0,99	0,99	
21:00	4,55	3,65	0,00	0,90	1		1			1				0,98	0,98	
22:00	4,17	3,47	0,00	0,70	1		1			1				0,98	0,98	
23:00	3,78	3,15	0,03	0,60	1		1							0,99	0,99	

Παρατηρήσεις

1. Το διάστημα μεταξύ 00:37 - 01:10 έγινε πλύση της μονάδας G3 και μεταξύ 1:10 - 1:52 έγινε πλύση της μονάδας G1.
2. Λόγω σφάλματος στη Γραμμή ΜΤ του ΥΒΣ, η ένταξη του ΥΒΣ έγινε στις 16:00

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης