

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100		
Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	6,79	6,06	0,73	1				1						1,41	1,83
	01:00	6,35	4,97	1,37	1				1						2,01	2,01
	02:00	6,03	4,83	1,20	1				1						1,69	1,69
	03:00	5,88	4,92	0,96	1				1						1,53	1,53
	04:00	5,88	5,17	0,71	1				1						1,54	1,54
	05:00	5,94	5,27	0,67	1				1						1,59	1,59
	06:00	6,54	5,60	0,94	1				1						2,15	2,17
	07:00	6,94	6,07	0,87	1				1						2,39	2,42
	08:00	7,70	6,80	0,90	1		1		1						2,39	2,43
	09:00	8,15	7,23	0,92	1		1		1						2,43	2,71
	10:00	8,34	7,71	0,63				1	1						1,42	1,36
	11:00	8,35	7,84	0,51				1	1						1,80	1,83
	12:00	8,64	8,37	0,27				1	1						2,11	2,11
	13:00	8,72	8,60	0,12				1	1						2,22	2,22
	14:00	8,24	8,00	0,24				1	1						1,75	1,74
	15:00	7,63	7,11	0,52				1	1						1,11	1,10
	16:00	7,35	6,91	0,45				1	1						0,84	0,84
	17:00	7,69	7,37	0,32				1	1						1,15	1,16
	18:00	8,42	8,18	0,24				1	1						1,87	1,89
	19:00	9,04	8,90	0,15				1	1						2,33	2,49
20:00	9,55	9,46	0,08	1			1	1						2,03	2,04	
21:00	8,92	8,84	0,08	1			1	1						1,66	1,72	
22:00	8,10	8,02	0,07				1	1						1,60	1,58	
23:00	7,27	7,26	0,01				1	1						0,77	0,76	

Το ΑΠ Τουρλί αντιμετώπιζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης