

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου 2024	
Ρ Ε Π Η	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000		
	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	2,74	1,78	0,96		1		1	1			0,96	0,96
	01:00	2,56	1,83	0,73		1		1	1			0,88	0,88
	02:00	2,49	1,70	0,78		1		1	1			0,81	0,81
	03:00	2,38	1,77	0,60		1		1	1			0,70	0,70
	04:00	2,25	1,74	0,51		1		1	1			0,57	0,58
	05:00	2,11	1,67	0,44		1		1	1			0,45	0,44
	06:00	2,13	1,62	0,50		1		1	1			0,50	0,55
	07:00	2,32	1,72	0,60		1		1	1			0,61	0,67
	08:00	2,81	2,50	0,30		1		1	1			0,36	0,94
	09:00	3,11	2,50	0,60			1		1	1		0,97	1,00
	10:00	3,24	2,66	0,58		1	1			1	1	1,01	1,02
	11:00	3,36	2,89	0,47		1	1			1	1	1,12	1,11
	12:00	3,41	3,11	0,30		1	1			1	1	1,16	1,15
	13:00	3,42	3,17	0,25		1	1			1	1	1,17	1,17
	14:00	3,38	3,23	0,15		1	1			1	1	1,14	1,15
	15:00	3,22	3,15	0,07		1		1		1	1	0,98	0,95
	16:00	3,17	3,07	0,11		1		1		1	1	0,92	0,92
	17:00	3,26	3,12	0,13		1		1		1	1	1,01	1,02
	18:00	3,37	3,33	0,04		1		1		1	1	1,13	1,13
	19:00	3,55	3,54	0,00		1		1		1	1	1,19	1,19
20:00	3,66	3,66	0,00		1		1		1	1	1,20	1,20	
21:00	3,50	3,50	0,00		1		1		1	1	1,18	1,18	
22:00	3,29	3,28	0,01		1		1		1	1	1,05	1,00	
23:00	3,07	3,04	0,03		1		1	1	1		0,83	0,83	

Κατά την διάρκεια τις μέρας πραγματοποιήθηκαν εργασίες στον σταθμό.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης