

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου 2024		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500		
ΕΡΕΥΝΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	21,45	16,43	5,02	1			1						7,59	7,58
	01:00	20,01	15,78	4,23	1			1						7,08	7,08
	02:00	19,18	14,60	4,59	1			1						6,84	6,84
	03:00	18,70	14,46	4,24	1			1						6,51	6,50
	04:00	18,40	14,37	4,04	1			1						6,18	6,17
	05:00	18,59	14,55	4,04	1			1						6,14	6,16
	06:00	18,86	14,56	4,29	1			1						6,54	6,54
	07:00	20,34	15,11	5,22	1			1						7,19	7,21
	08:00	22,42	17,30	5,12	1			1						7,96	7,86
	09:00	23,85	19,15	4,70	1			1					1	8,00	7,62
	10:00	23,65	20,04	3,61		1		1					1	7,91	7,62
	11:00	23,58	20,03	3,55		1		1					1	7,96	7,69
	12:00	24,51	21,48	3,03		1		1					1	8,59	8,47
	13:00	25,57	23,50	2,07		1		1					1	8,39	8,09
	14:00	25,25	23,29	1,96	1	1		1						6,92	6,39
	15:00	24,55	22,67	1,89	1	1		1						6,35	5,68
	16:00	24,56	22,65	1,91	1	1		1						6,32	5,66
	17:00	25,30	23,62	1,68	1	1		1						6,90	6,39
	18:00	25,97	24,52	1,45	1	1		1						7,46	7,10
	19:00	27,01	25,89	1,11	1	1		1						7,95	7,65
20:00	27,98	27,16	0,82	1	1		1					1	7,22	6,77	
21:00	26,58	26,26	0,32	1	1		1					1	6,11	5,38	
22:00	24,69	24,57	0,12	1	1		1					1	4,79	3,82	
23:00	22,94	22,68	0,27	1	1		1						5,03	4,06	

Οι μονάδες G3 και G4 λειτουργούν σε ισχύ έως 10MW. Τα ΑΠ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ, ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της r

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης