

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Δευτέρα, 9 Σεπτέμβριος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ΕΝΟΙΚ	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
9/9/24 0:00	141,29	115,27	26,02	0,00	1	1						1	1	1	1	20			1	1					48,55	48,55
9/9/24 1:00	124,90	101,79	23,10	0,00	1	1						1	1	1	1	20									48,55	48,53
9/9/24 2:00	122,79	100,04	22,75	0,00	1	1						1	1	1	1	19									48,50	48,47
9/9/24 3:00	116,07	93,91	22,16	0,00	1	1						1	1	1	1	19									46,66	46,37
9/9/24 4:00	117,75	94,83	22,92	0,00	1	1						1	1	1	1	20									48,00	46,86
9/9/24 5:00	123,97	105,09	18,88	0,00	1	1						1	1	1	1	20	1	1							48,55	48,55
9/9/24 6:00	129,35	112,97	16,38	0,00	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1	1	1				48,55	48,55
9/9/24 7:00	145,37	123,03	20,54	1,80	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1	1	1				48,55	48,55
9/9/24 8:00	164,32	140,83	16,96	6,53	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1	1	1				48,55	48,55
9/9/24 9:00	179,83	156,78	11,54	11,51	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1	1	1				48,55	48,55
9/9/24 10:00	186,43	161,04	10,69	14,69	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1	1	1				48,55	48,55
9/9/24 11:00	187,84	165,44	5,87	16,53	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1	1	1				48,55	48,55
9/9/24 12:00	192,58	166,17	8,19	18,22	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1	1	1	1			48,55	48,55
9/9/24 13:00	198,80	170,05	10,16	18,58	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1	1	1	1			48,55	48,55
9/9/24 14:00	199,23	173,60	7,74	17,88	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1	1	1	1			48,55	48,55
9/9/24 15:00	195,50	171,11	8,18	16,21	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1	1	1	1			48,55	48,55
9/9/24 16:00	194,20	171,66	8,93	13,61	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1	1	1	1			48,55	48,55
9/9/24 17:00	195,34	176,53	8,66	10,14	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1	1	1	1			48,55	48,55
9/9/24 18:00	192,94	180,72	9,21	3,01	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
9/9/24 19:00	191,29	182,31	8,94	0,04	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
9/9/24 20:00	187,24	180,85	6,40	0,00	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
9/9/24 21:00	174,57	170,15	4,42	0,00	1	1						1	1	1	1	19	1	1	1	1	1	1			48,55	48,55
9/9/24 22:00	160,81	157,70	3,10	0,00	1	1						1	1	1	1	12	1	1	1	1	1	1			48,55	48,55
9/9/24 23:00	148,59	145,79	2,80	0,00	1	1						1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1			48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Παύση λειτουργίας ΘΗΣ Ν. Ρόδου λόγω εργασιών στην Γραμμή Μεταφοράς Αφάντου-ΘΗΣ & Γεννάδι-ΘΗΣ
2. Περικοπές καταναλωτών 01:00 - 05:00