

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου 2024	
Α Ρ Χ Η	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000			
	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	2,80	2,78	0,02		1		1	1	1		0,59	0,63
	01:00	2,58	2,56	0,02		1		1	1			0,87	0,88
	02:00	2,43	2,37	0,06		1		1	1			0,76	0,75
	03:00	2,34	2,28	0,06		1		1	1			0,68	0,66
	04:00	2,32	2,29	0,04		1		1	1			0,65	0,64
	05:00	2,34	2,28	0,06		1		1	1			0,66	0,66
	06:00	2,26	2,25	0,01		1		1	1			0,58	0,58
	07:00	2,46	2,42	0,04		1		1	1			0,73	0,71
	08:00	2,77	2,69	0,08			1		1		1	0,95	0,92
	09:00	2,99	2,83	0,16			1		1		1	0,92	0,88
	10:00	3,15	2,99	0,16		1	1		1		1	0,92	0,92
	11:00	3,10	2,85	0,25		1	1		1		1	0,85	0,85
	12:00	3,33	3,12	0,21		1	1		1		1	1,09	1,09
	13:00	3,31	3,15	0,17		1	1		1		1	1,07	1,07
	14:00	3,27	2,92	0,34		1	1		1		1	1,03	1,02
	15:00	3,03	2,46	0,57		1	1		1		1	0,83	0,80
	16:00	2,92	2,38	0,54		1	1		1		1	0,68	0,70
	17:00	3,19	2,61	0,58		1	1		1		1	0,90	0,93
	18:00	3,39	2,57	0,82		1	1		1		1	1,15	1,13
	19:00	3,42	2,86	0,56		1	1		1		1	1,15	1,14
20:00	3,55	2,92	0,63		1	1		1		1	1,20	1,20	
21:00	3,45	2,78	0,67		1	1		1		1	1,18	1,17	
22:00	3,26	2,67	0,60		1	1	1	1			1,00	0,98	
23:00	3,04	2,44	0,61		1	1	1	1			0,82	0,86	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης