| Τετάρτη, 4 Σεπτέμβριος 2024 | | Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Ζήτηση (MWh) | | 1,798 | 1,664 | 1,521 | 1,458 | 1,431 | 1,445 | 1,455 | 1,484 | 1,669 | 1,824 | 1,871 | 1,866 | 1,911 | 1,980 | 2,054 | 2,025 | 1,990 | 2,054 | 2,120 | 2,210 | 2,351 | 2,282 | 2,105 | 1,979 | 44,55 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (MWM TBD603V12) | 0,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G3 (MITSUBISH S16R-PTA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G4 (MITSUBISH S16R-PTA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G5 (MITSUBISH S16R-PTA) | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G6 (MITSUBISH S16R-PTA) | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G7 (MITSUBISH S16R-PTA) | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G10 (MITSUBISH S16R-PTA) | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |

| Πέμπτη, 5 Σεπτέμβριος 2024 | | Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Ζήτηση (MWh) | | 1,816 | 1,702 | 1,590 | 1,528 | 1,496 | 1,485 | 1,466 | 1,532 | 1,667 | 1,779 | 1,864 | 1,891 | 1,886 | 1,924 | 1,997 | 2,041 | 2,037 | 2,110 | 2,151 | 2,231 | 2,350 | 2,247 | 2,145 | 2,022 | 44,96 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (MWM TBD603V12) | 0,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G3 (MITSUBISH S16R-PTA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G4 (MITSUBISH S16R-PTA) | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G5 (MITSUBISH S16R-PTA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G6 (MITSUBISH S16R-PTA) | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G7 (MITSUBISH S16R-PTA) | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G10 (MITSUBISH S16R-PTA) | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |

| Παρασκευή, 6 Σεπτέμβριος 2024 | | Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Ζήτηση (MWh) | | 1,892 | 1,738 | 1,599 | 1,529 | 1,490 | 1,495 | 1,498 | 1,548 | 1,680 | 1,826 | 1,935 | 2,008 | 2,004 | 2,027 | 2,101 | 2,099 | 2,129 | 2,189 | 2,260 | 2,365 | 2,482 | 2,340 | 2,152 | 2,034 | 46,42 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (MWM TBD603V12) | 0,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G3 (MITSUBISH S16R-PTA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G4 (MITSUBISH S16R-PTA) | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G5 (MITSUBISH S16R-PTA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G6 (MITSUBISH S16R-PTA) | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G7 (MITSUBISH S16R-PTA) | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G10 (MITSUBISH S16R-PTA) | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |

| Σάββατο, 7 Σεπτέμβριος 2024 | | Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Ζήτηση (MWh) | | 1,870 | 1,773 | 1,700 | 1,643 | 1,586 | 1,595 | 1,602 | 1,630 | 1,797 | 1,896 | 1,991 | 2,033 | 2,054 | 2,094 | 2,089 | 2,113 | 2,113 | 2,212 | 2,263 | 2,345 | 2,466 | 2,384 | 2,223 | 2,058 | 47,53 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (MWM TBD603V12) | 0,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G3 (MITSUBISH S16R-PTA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G4 (MITSUBISH S16R-PTA) | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G5 (MITSUBISH S16R-PTA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G6 (MITSUBISH S16R-PTA) | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G7 (MITSUBISH S16R-PTA) | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G10 (MITSUBISH S16R-PTA) | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |

| Κυριακή, 8 Σεπτέμβριος 2024 | | Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Ζήτηση (MWh) | | 1,900 | 1,791 | 1,695 | 1,646 | 1,600 | 1,605 | 1,593 | 1,570 | 1,680 | 1,819 | 1,860 | 1,876 | 1,860 | 1,973 | 1,963 | 1,882 | 1,852 | 1,885 | 1,945 | 2,057 | 2,135 | 1,925 | 1,787 | 1,632 | 43,53 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (MWM TBD603V12) | 0,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G3 (MITSUBISH S16R-PTA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G4 (MITSUBISH S16R-PTA) | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G5 (MITSUBISH S16R-PTA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G6 (MITSUBISH S16R-PTA) | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G7 (MITSUBISH S16R-PTA) | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G10 (MITSUBISH S16R-PTA) | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |

| Δευτέρα, 9 Σεπτέμβριος 2024 | | Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Ζήτηση (MWh) | | 1,470 | 1,388 | 1,312 | 1,250 | 1,239 | 1,257 | 1,241 | 1,278 | 1,461 | 1,596 | 1,617 | 1,629 | 1,696 | 1,712 | 1,708 | 1,713 | 1,717 | 1,766 | 1,829 | 1,966 | 2,038 | 1,942 | 1,809 | 1,638 | 38,27 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (MWM TBD603V12) | 0,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G3 (MITSUBISH S16R-PTA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G4 (MITSUBISH S16R-PTA) | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G5 (MITSUBISH S16R-PTA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G6 (MITSUBISH S16R-PTA) | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G7 (MITSUBISH S16R-PTA) | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G10 (MITSUBISH S16R-PTA) | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |

| Τρίτη, 10 Σεπτέμβριος 2024 | | Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Ζήτηση (MWh) | | 1,460 | 1,374 | 1,307 | 1,270 | 1,235 | 1,196 | 1,205 | 1,253 | 1,450 | 1,569 | 1,628 | 1,642 | 1,608 | 1,646 | 1,654 | 1,637 | 1,617 | 1,706 | 1,795 | 1,869 | 2,010 | 1,921 | 1,809 | 1,637 | 37,50 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (MWM TBD603V12) | 0,4 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G3 (MITSUBISH S16R-PTA) | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G4 (MITSUBISH S16R-PTA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G5 (MITSUBISH S16R-PTA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G6 (MITSUBISH S16R-PTA) | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G7 (MITSUBISH S16R-PTA) | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G10 (MITSUBISH S16R-PTA) | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |