

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τρίτη, 10 Σεπτέμβριος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ΕΝΟΙΚ	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
10/9/24 0:00	137,19	133,87	3,31	0,00	1	1						1	1	1	1	0	1	1	1		1	1			48,55	48,55
10/9/24 1:00	128,73	126,44	2,29	0,00	1	1						1	1	1	1	0	1	1	1		1				48,55	48,55
10/9/24 2:00	123,42	122,03	1,39	0,00	1	1						1	1	1	1	0	1	1	1						48,50	48,50
10/9/24 3:00	119,26	118,00	1,26	0,00	1	1						1	1	1	1	0	1	1	1						47,53	47,52
10/9/24 4:00	117,23	116,14	1,09	0,00	1	1						1	1	1	1	0	1	1	1						46,64	46,64
10/9/24 5:00	119,61	119,43	0,17	0,00	1	1						1	1	1	1	0	1	1	1						47,65	47,69
10/9/24 6:00	125,61	125,58	0,01	0,01	1	1						1	1	1	1	0	1	1	1		1				48,55	48,55
10/9/24 7:00	138,41	136,48	0,14	1,80	1	1						1	1	1	1	9	1	1	1		1				48,55	48,55
10/9/24 8:00	155,39	147,97	1,42	6,00	1	1						1	1	1	1	14	1	1	1		1				48,55	48,55
10/9/24 9:00	168,65	156,09	2,19	10,37	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1		1	1			48,55	48,55
10/9/24 10:00	175,59	158,94	4,44	12,21	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1		1	1			48,55	48,55
10/9/24 11:00	178,71	156,48	6,09	16,14	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1		1	1			48,55	48,55
10/9/24 12:00	182,78	161,69	6,65	14,44	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1		1	1			48,55	48,55
10/9/24 13:00	185,01	169,39	6,65	8,97	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1		1	1			48,55	48,55
10/9/24 14:00	179,41	165,37	7,32	6,71	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1		1	1			48,55	48,55
10/9/24 15:00	173,08	158,01	6,78	8,29	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1		1	1			48,55	48,55
10/9/24 16:00	173,82	159,61	6,53	7,69	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1		1	1			48,55	48,55
10/9/24 17:00	175,70	164,47	6,29	4,94	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1		1	1			48,55	48,55
10/9/24 18:00	177,58	167,06	8,48	2,05	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1		1	1			48,55	48,55
10/9/24 19:00	181,11	171,13	9,95	0,03	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1		1	1	1		48,55	48,55
10/9/24 20:00	181,78	174,09	7,68	0,00	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1		1	1	1		48,55	48,55
10/9/24 21:00	173,45	165,89	7,56	0,00	1	1						1	1	1	1	20	1	1	1		1	1			48,55	48,55
10/9/24 22:00	152,22	142,04	10,18	0,00	1	1						1	1	1	1	17	1	1	1		1	1			48,55	48,55
10/9/24 23:00	135,48	122,73	12,74	0,00	1	1						1	1	1	1	16	1		1		1	1			48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις