

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη 10/9/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	3,46	3,36	0,09	0,02	1		1							0,99	0,99
	01:00	3,20	3,10	0,10	0,00	1		1							0,99	0,99
	02:00	3,03	2,96	0,07	0,01	1		1							0,99	0,99
	03:00	2,96	2,95	0,01	0,00	1		1							0,98	0,98
	04:00	2,85	2,85	0,00	0,00	1		1							0,95	0,94
	05:00	2,82	2,81	0,01	0,01	1		1							0,92	0,92
	06:00	2,99	2,97	0,01	0,01	1		1							0,98	0,98
	07:00	3,15	2,97	0,18	0,00	1		1							0,99	0,99
	08:00	3,51	3,11	0,40	0,00	1		1							0,99	0,99
	09:00	3,76	2,92	0,82	0,02	1		1							0,99	0,99
	10:00	4,01	3,05	0,95	0,01	1		1							0,99	0,99
	11:00	4,13	2,62	0,96	0,55	1		1							0,99	0,99
	12:00	4,12	1,97	0,95	1,20	1						1			0,98	0,98
	13:00	4,15	2,08	0,75	1,32	1						1			0,99	0,99
	14:00	4,18	2,68	0,48	1,02	1						1	1		0,99	0,99
	15:00	4,06	2,32	0,92	0,82	1						1			0,99	0,99
	16:00	3,88	2,32	0,93	0,63	1						1			0,99	0,99
	17:00	3,82	2,21	0,98	0,63	1						1			0,99	0,99
18:00	4,03	2,52	0,98	0,53	1						1			0,99	0,99	
19:00	4,37	2,96	0,98	0,43	1		1							0,99	0,99	
20:00	4,62	3,60	0,98	0,04	1		1				1			0,99	0,99	
21:00	4,48	3,49	0,96	0,03	1		1				1			0,99	0,99	
22:00	4,29	3,33	0,94	0,03	1		1				1			0,99	0,99	
23:00	3,86	2,88	0,95	0,03	1		1							0,99	0,99	

Παρατηρήσεις

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης